Anexo Interno DD/DSM/002/2021

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - REV. 2

En caso de 1 adjudicado

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad N°		
1	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	100%	314	313	313

En caso de 2 adjudicados

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad N°		
1.1	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	60%	188	188	188
1.2	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	40%	126	125	125

En caso de 3 adjudicados

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad N°		
1.1	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	50%	157	157	156
1.2	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	30%	94	94	94
1.3	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	20%	63	63	62

En caso de 4 adjudicados

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad N°		
1.1	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	40%	126	125	125
1.2	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	30%	94	94	94
1.3	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	15%	47	47	47
1.4	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	15%	47	47	47

En caso de 5 adjudicados

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad N°		
1.1	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	30%	94	94	94
1.2	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	25%	79	78	78
1.3	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	20%	63	63	62
1.4	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	15%	47	47	47
1.5	Transformador monofásico de distribución de 25 kVA.	10%	32	31	31

El inicio de los plazos de entrega se contará a partir de la notificación fehaciente al proveedor de la disponibilidad del anticipo.

Anexo Interno DD/DSM/002/2021

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - REV. 2

En caso de 1 adjudicado			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad N°		
2	Transformador trifásico de distribución de 200 kVA.	100%	30	30	30

En caso de 2 adjudicados			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad N°		
2.1	Transformador trifásico de distribución de 200 kVA.	60%	18	18	18
2.2	Transformador trifásico de distribución de 200 kVA.	40%	12	12	12

El inicio de los plazos de entrega se contará a partir de la notificación fehaciente al proveedor de la disponibilidad del anticipo.

Anexo Interno DD/DSM/002/2021

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - REV. 2

En caso de 1 adjudicado

Ítem	Descripción	Porcentaje	ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
			Cantidad N°		
3	Transformador trifásico de distribución de 315 kVA.	100%	10	10	10

En caso de 2 adjudicados

Ítem	Descripción	Porcentaje	ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
			Cantidad N°		
3.1	Transformador trifásico de distribución de 315 kVA.	60%	6	6	6
3.2	Transformador trifásico de distribución de 315 kVA.	40%	4	4	4

El inicio de los plazos de entrega se contará a partir de la notificación fehaciente al proveedor de la disponibilidad del anticipo.

Anexo Interno DD/DSM/002/2021

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - REV. 2

En caso de 1 adjudicado

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad N°		
4	Transformador trifásico de distribución de 500 kVA	100%	10	10	10

En caso de 2 adjudicados

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad N°		
4.1	Transformador trifásico de distribución de 500 kVA	60%	6	6	6
4.2	Transformador trifásico de distribución de 500 kVA	40%	4	4	4

El inicio de los plazos de entrega se contará a partir de la notificación fehaciente al proveedor de la disponibilidad del anticipo.

Anexo Interno DD/DSM/002/2021

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - REV. 2

En caso de adjudicado

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad (N°)		
5	Transformador trifásico de distribución de 630 kVA.	100%	10	10	10

En caso de 2 adjudicados

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad (N°)		
5.1	Transformador trifásico de distribución de 630 kVA.	60%	6	6	6
5.2	Transformador trifásico de distribución de 630 kVA.	40%	4	4	4

El inicio de los plazos de entrega se contará a partir de la notificación fehaciente al proveedor de la disponibilidad del anticipo.

Anexo Interno DD/DSM/002/2021

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - REV. 2

En caso de 1 adjudicado

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad N°		
6.1	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	100%	314	313	313
Ítem	Descripción- Repuestos	Porcentaje	Cantidad N°		
6.2	Aislador pasante secundario, con su borne	100%			11
6.3	Fusibles limitadores de corriente				51
6.4	Interruptor-seccionador monofásico				11
6.5	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				11
6.6	Válvula de llenado de gas inerte				11
6.7	Válvula alivio de presión				11
6.8	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				6
6.9	Válvula de drenaje de aceite				11
6.10	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				11
6.11	Aislador pasante primario, con su borne				11

En caso de 2 adjudicados

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad N°		
6.1.a	Transformador monofásficoautoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	60%	188	188	188
6.1.b	Transformador monofásficoautoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	40%	126	125	125
Ítem	Descripción- Repuestos(60%)				
6.2.a	Aislador pasante secundario, con su borne	60%			7
6.3.a	Fusibles limitadores de corriente				31
6.4.a	Interruptor-seccionador monofásico				7
6.5.a	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				7
6.6.a	Válvula de llenado de gas inerte				7
6.7.a	Válvula alivio de presión				7
6.8.a	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				4
6.9.a	Válvula de drenaje de aceite				7
6.10.a	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				7
6.11.a	Aislador pasante primario, con su borne				7
Ítem	Descripción- Repuestos(40%)				
6.2.b	Aislador pasante secundario, con su borne	40%			4
6.3.b	Fusibles limitadores de corriente				20
6.4.b	Interruptor-seccionador monofásico				4
6.5.b	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				4
6.6.b	Válvula de llenado de gas inerte				4
6.7.b	Válvula alivio de presión				4
6.8.b	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				2
6.9.b	Válvula de drenaje de aceite				4
6.10.b	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				4
6.11.b	Aislador pasante primario, con su borne				4

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
En caso de 3 adjudicados			60	90	120
Ítem	**Descripción**	**Porcentaje**	**Cantidad N°**		
6.1.a	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	50%	157	157	156
6.1.b	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	30%	94	94	94
6.1.c	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	20%	63	63	62
Ítem	**Descripción- Repuestos(50%)**				
6.2.a	Aislador pasante secundario, con su borne				5
6.3.a	Fusibles limitadores de corriente				25
6.4.a	Interruptor-seccionador monofásico				5
6.5.a	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				5
6.6.a	Válvula de llenado de gas inerte	50%			5
6.7.a	Válvula alivio de presión				5
6.8.a	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				3,0
6.9.a	Válvula de drenaje de aceite				5
6.10.a	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				5
6.11.a	Aislador pasante primario, con su borne				5
Ítem	**Descripción- Repuestos(30%)**				
6.2.b	Aislador pasante secundario, con su borne				4
6.3.b	Fusibles limitadores de corriente				16
6.4.b	Interruptor-seccionador monofásico				4
6.5.b	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				4
6.6.b	Válvula de llenado de gas inerte	30%			4
6.7.b	Válvula alivio de presión				4
6.8.b	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				2,0
6.9.b	Válvula de drenaje de aceite				4
6.10.b	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria corre				4
6.11.b	Aislador pasante primario, con su borne				4
Ítem	**Descripción- Repuestos(20%)**				
6.2.c	Aislador pasante secundario, con su borne				2
6.3.c	Fusibles limitadores de corriente				10
6.4.c	Interruptor-seccionador monofásico				2
6.5.c	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				2
6.6.c	Válvula de llenado de gas inerte	20%			2
6.7.c	Válvula alivio de presión				2
6.8.c	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				1
6.9.c	Válvula de drenaje de aceite				2
6.10.c	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				2
6.11.c	Aislador pasante primario, con su borne				2

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
En caso de 4 adjudicados			60	90	120
Ítem	**Descripción**	**Porcentaje**	**Cantidad N°**		
6.1.a	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	40%	126	125	125
6.1.b	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	30%	94	94	94
6.1.c	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	15%	47	47	47
6.1.d	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	15%	47	47	47
Ítem	**Descripción- Repuestos(40%)**				
6.2.a	Aislador pasante secundario, con su borne	40%			4
6.3.a	Fusibles limitadores de corriente				20
6.4.a	Interruptor-seccionador monofásico				4
6.5.a	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				4
6.6.a	Válvula de llenado de gas inerte				4
6.7.a	Válvula alivio de presión				4
6.8.a	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				2
6.9.a	Válvula de drenaje de aceite				4
6.10.a	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				4
6.11.a	Aislador pasante primario, con su borne				4
Ítem	**Descripción- Repuestos(30%)**				
6.2.b	Aislador pasante secundario, con su borne	30%			3
6.3.b	Fusibles limitadores de corriente				15
6.4.b	Interruptor-seccionador monofásico				3
6.5.b	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				3
6.6.b	Válvula de llenado de gas inerte				3
6.7.b	Válvula alivio de presión				3
6.8.b	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				2
6.9.b	Válvula de drenaje de aceite				3
6.10.b	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				3
6.11.b	Aislador pasante primario, con su borne				3
Ítem	**Descripción- Repuestos(15%)**				
6.2.c	Aislador pasante secundario, con su borne	15%			2
6.3.c	Fusibles limitadores de corriente				8
6.4.c	Interruptor-seccionador monofásico				2
6.5.c	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				2
6.6.c	Válvula de llenado de gas inerte				2
6.7.c	Válvula alivio de presión				2
6.8.c	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				1
6.9.c	Válvula de drenaje de aceite				2
6.10.c	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				2
6.11.c	Aislador pasante primario, con su borne				2
Ítem	**Descripción- Repuestos(15%)**				
6.2.d	Aislador pasante secundario, con su borne	15%			2
6.3.d	Fusibles limitadores de corriente				8
6.4.d	Interruptor-seccionador monofásico				2
6.5.d	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				2
6.6.d	Válvula de llenado de gas inerte				2
6.7.d	Válvula alivio de presión				2
6.8.d	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				1
6.9.d	Válvula de drenaje de aceite				2
6.10.d	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				2
6.11.d	Aislador pasante primario, con su borne				2

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
En caso de 5 adjudicados			60	90	120
Ítem	**Descripción**	**Porcentaje**	**Cantidad N°**		
6.1.a	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	30%	94	94	94
6.1.b	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	25%	79	78	78
6.1.c	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	20%	63	63	62
6.1.d	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	15%	47	47	47
6.1.e	Transformador monofásico autoprotegido con aceite aislante vegetal de 37,5 KVA, pérdida máxima TIPO E.	10%	32	31	31
Ítem	**Descripción- Repuestos(30%)**				
6.2.a	Aislador pasante secundario, con su borne				3
6.3.a	Fusibles limitadores de corriente				15
6.4.a	Interruptor-seccionador monofásico				3
6.5.a	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				3
6.6.a	Válvula de llenado de gas inerte	30%			3
6.7.a	Válvula alivio de presión				3
6.8.a	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				2
6.9.a	Válvula de drenaje de aceite				3
6.10.a	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				3
6.11.a	Aislador pasante primario, con su borne				3
Ítem	**Descripción- Repuestos(25%)**				
6.2.b	Aislador pasante secundario, con su borne				3
6.3.b	Fusibles limitadores de corriente				13
6.4.b	Interruptor-seccionador monofásico				3
6.5.b	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				3
6.6.b	Válvula de llenado de gas inerte				3
6.7.b	Válvula alivio de presión	25%			3
6.8.b	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				1
6.9.b	Válvula de drenaje de aceite				3
6.10.b	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				3
6.11.b	Aislador pasante primario, con su borne				3
Ítem	**Descripción- Repuestos(20%)**				
6.2.c	Aislador pasante secundario, con su borne				2
6.3.c	Fusibles limitadores de corriente				10
6.4.c	Interruptor-seccionador monofásico				2
6.5.c	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				2
6.6.c	Válvula de llenado de gas inerte				2
6.7.c	Válvula alivio de presión	20%			2
6.8.c	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				1
6.9.c	Válvula de drenaje de aceite				2
6.10.c	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				2
6.11.c	Aislador pasante primario, con su borne				2

Ítem	Descripción- Repuestos(15%)				
6.2.d	Aislador pasante secundario, con su borne	15%			2
6.3.d	Fusibles limitadores de corriente				8
6.4.d	Interruptor-seccionador monofásico				2
6.5.d	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				2
6.6.d	Válvula de llenado de gas inerte				2
6.7.d	Válvula alivio de presión				2
6.8.d	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				1
6.9.d	Válvula de drenaje de aceite				2
6.10.d	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				2
6.11.d	Aislador pasante primario, con su borne				2
Ítem	**Descripción- Repuestos(10%)**				
6.2.e	Aislador pasante secundario, con su borne	10%			1
6.3.e	Fusibles limitadores de corriente				5
6.4.e	Interruptor-seccionador monofásico				1
6.5.e	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa				1
6.6.e	Válvula de llenado de gas inerte				1
6.7.e	Válvula alivio de presión				1
6.8.e	Válvula (tapa roscada) de llenado de aceite				1
6.9.e	Válvula de drenaje de aceite				1
6.10.e	Conjunto completo de bobinas primaria y secundaria correspondiente a un transformador				1
6.11.e	Aislador pasante primario, con su borne				1

El inicio de los plazos de entrega se contará a partir de la notificación fehaciente al proveedor de la disponibilidad del anticipo.

Anexo Interno DD/DSM/002/2021

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - REV. 2

En caso de 1 adjudicado

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad (N°)		
7.1	Transformador trifásico tipo pedestal de 150 KVA	100%	24	23	23
Ítem	Descripción- Repuestos y Accesorios				
7.2	Bornes de baja tensión (Terminal tipo pala).	100%			10
7.3	Interruptor - Seccionador trifásico.				10
7.4	Fusibles limitadores de corriente.				30
7.5	Manómetro de presión.				10
7.6	Indicador de nivel de aceite aislante.				5
7.7	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa.				10
7.8	Llave seccionadora de 4 posiciones.				10
7.9	Conjunto completo de bobina primaria y bobina secundaria correspondiente a un transformador.				10
7.10	Codo conector operable bajo carga de 200 A.				10
7.11	Codo conector descargador.				10
7.12	Interface de conexión de Bornes de M.T. y de codo conector operable bajo carga de 200 A.				10
7.13	Pértiga de maniobra con todos sus accesorios.				5
7.14	Bornes de alta tensión.				10

En caso de 2 adjudicados

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad (N°)		
7.1.a	Transformador trifásico tipo pedestal de 150 KVA	60%	14	14	14
7.2.b	Transformador trifásico tipo pedestal de 150 KVA	40%	10	9	9
Ítem	Descripción- Repuestos y Accesorios				
7.2.a	Bornes de baja tensión (Terminal tipo pala).	60%			6
7.3a	Interruptor - Seccionador trifásico.				6
7.4.a	Fusibles limitadores de corriente.				18
7.5.a	Manómetro de presión.				6
7.6.a	Indicador de nivel de aceite aislante.				3
7.7.a	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa.				6
7.8.a	Llave seccionadora de 4 posiciones.				6
7.9.a	Conjunto completo de bobina primaria y bobina secundaria correspondiente a un transformador.				6
7.10.a	Codo conector operable bajo carga de 200 A.				6
7.11.a	Codo conector descargador.				6
7.12.a	Interface de conexión de Bornes de M.T. y de codo conector operable bajo carga de 200 A.				6
7.13.a	Pértiga de maniobra con todos sus accesorios.				3
7.14.a	Bornes de alta tensión.				6
Ítem	Descripción- Repuestos y Accesorios				
7.2.b	Bornes de baja tensión (Terminal tipo pala).				4
7.3.b	Interruptor - Seccionador trifásico.				4
7.4.b	Fusibles limitadores de corriente.				12
7.5.b	Manómetro de presión.				4
7.6.b	Indicador de nivel de aceite aislante.				2

7.7.b	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa.	40%			4
7.8.b	Llave seccionadora de 4 posiciones.				4
7.9.b	Conjunto completo de bobina primaria y bobina secundaria correspondiente a un transformador.				4
7.10.b	Codo conector operable bajo carga de 200 A.				4
7.11.b	Codo conector descargador.				4
7.12.b	Interface de conexión de Bornes de M.T. y de codo conector operable bajo carga de 200 A.				4
7.13.b	Pértiga de maniobra con todos sus accesorios.				2
7.14.b	Bornes de alta tensión.				4

El inicio de los plazos de entrega se contará a partir de la notificación fehaciente al proveedor de la disponibilidad del anticipo.

Anexo Interno DD/DSM/002/2021

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - REV. 2

En caso de 1 adjudicado

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad (N°)		
8.1	Transformador trifásico tipo pedestal de 300 KVA con respuestos y accesorios	100%	20	20	20
Ítem	Descripción- Repuestos y Accesorios				
8.2	Bornes de baja tensión (Terminal tipo pala).	100%			10
8.3	Interruptor - Seccionador trifásico.				10
8.4	Fusibles limitadores de corriente.				30
8.5	Manómetro de presión.				10
8.6	Indicador de nivel de aceite aislante.				5
8.7	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa.				10
8.8	Llave seccionadora de 4 posiciones.				10
8.9	Conjunto completo de bobina primaria y bobina secundaria correspondiente a un transformador.				10
8.10	Codo conector operable bajo carga de 200 A.				10
8.11	Codo conector descargador.				10
8.12	Interface de conexión de Bornes de M.T. y de codo conector operable bajo carga de 200 A.				10
8.13	Pértiga de maniobra con todos sus accesorios.				5
8.14	Bornes de alta tensión.				10

En caso de 2 adjudicados

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad (N°)		
8.1.a	Transformador trifásico tipo pedestal de 300 KVA con respuestos y accesorios	60%	12	12	12
8.1.b	Transformador trifásico tipo pedestal de 300 KVA con respuestos y accesorios	40%	8	8	8
Ítem	Descripción- Repuestos y Accesorios				
8.2.a	Bornes de baja tensión (Terminal tipo pala).	60%			6
8.3.a	Interruptor - Seccionador trifásico.				6
8.4.a	Fusibles limitadores de corriente.				18
8.5.a	Manómetro de presión.				6
8.6.a	Indicador de nivel de aceite aislante.				3
8.7.a	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa.				6
8.8.a	Llave seccionadora de 4 posiciones.				6
8.9.a	Conjunto completo de bobina primaria y bobina secundaria correspondiente a un transformador.				6
8.10.a	Codo conector operable bajo carga de 200 A.				6
8.11.a	Codo conector descargador.				6
8.12.a	Interface de conexión de Bornes de M.T. y de codo conector operable bajo carga de 200 A.				6
8.13.a	Pértiga de maniobra con todos sus accesorios.				3
8.14.a	Bornes de alta tensión.				6

Ítem	Descripción- Repuestos y Accesorios				
8.2.b	Bornes de baja tensión (Terminal tipo pala).	40%			4
8.3.b	Interruptor - Seccionador trifásico.				4
8.4.b	Fusibles limitadores de corriente.				12
8.5.b	Manómetro de presión.				4
8.6.b	Indicador de nivel de aceite aislante.				2
8.7.b	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa.				4
8.8.b	Llave seccionadora de 4 posiciones.				4
8.9.b	Conjunto completo de bobina primaria y bobina secundaria correspondiente a un transformador.				4
8.10.b	Codo conector operable bajo carga de 200 A.				4
8.11.b	Codo conector descargador.				4
8.12.b	Interface de conexión de Bornes de M.T. y de codo conector operable bajo carga de 200 A.				4
8.13.b	Pértiga de maniobra con todos sus accesorios.				2
8.14.b	Bornes de alta tensión.				4

El inicio de los plazos de entrega se contará a partir de la notificación fehaciente al proveedor de la disponibilidad del anticipo.

Anexo Interno DD/DSM/002/2021

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - REV. 2

En caso de 1 adjudicado

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad (N°)		
9.1	Transformador trifásico tipo pedestal de 500 KVA con respuestos y accesorios	100%	24	23	23
Ítem	Descripción- Repuestos y Accesorios				
9.2	Bornes de baja tensión (Terminal tipo pala).	100%			10
9.3	Interruptor - Seccionador trifásico.				10
9.4	Fusibles limitadores de corriente.				30
9.5	Manómetro de presión.				10
9.6	Indicador de nivel de aceite aislante.				5
9.7	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa.				10
9.8	Llave seccionadora de 4 posiciones.				10
9.9	Conjunto completo de bobina primaria y bobina secundaria correspondiente a un transformador.				10
9.10	Codo conector operable bajo carga de 200 A.				10
9.11	Codo conector descargador.				10
9.12	Interface de conexión de Bornes de M.T. y de codo conector operable bajo carga de 200 A.				10
9.13	Pértiga de maniobra con todos sus accesorios.				5
9.14	Bornes de alta tensión.				10

En caso de 2 adjudicados

			ENTREGA PREVISTA		
			1° Entrega	2° Entrega	3° Entrega
			Días Calendario		
			60	90	120
Ítem	Descripción	Porcentaje	Cantidad (N°)		
9.1.a	Transformador trifásico tipo pedestal de 500 KVA con respuestos y accesorios	60%	14	14	14
9.2.b	Transformador trifásico tipo pedestal de 500 KVA con respuestos y accesorios	40%	10	9	9
Ítem	Descripción- Repuestos y Accesorios				
9.2.a	Bornes de baja tensión (Terminal tipo pala).	60%			6
9.3.a	Interruptor - Seccionador trifásico.				6
9.4.a	Fusibles limitadores de corriente.				18
9.5.a	Manómetro de presión.				6
9.6.a	Indicador de nivel de aceite aislante.				3
9.7.a	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa.				6
9.8.a	Llave seccionadora de 4 posiciones.				6
9.9.a	Conjunto completo de bobina primaria y bobina secundaria correspondiente a un transformador.				6
9.10.a	Codo conector operable bajo carga de 200 A.				6
9.11.a	Codo conector descargador.				6
9.12.a	Interface de conexión de Bornes de M.T. y de codo conector operable bajo carga de 200 A.				6
9.13.a	Pértiga de maniobra con todos sus accesorios.				3
9.14.a	Bornes de alta tensión.				6

Ítem	Descripción- Repuestos y Accesorios				
9.2.b	Bornes de baja tensión (Terminal tipo pala).	40%			4
9.3.b	Interruptor - Seccionador trifásico.				4
9.4.b	Fusibles limitadores de corriente.				12
9.5.b	Manómetro de presión.				4
9.6.b	Indicador de nivel de aceite aislante.				2
9.7.b	Conmutador de derivaciones completo, con perilla externa.				4
9.8.b	Llave seccionadora de 4 posiciones.				4
9.9.b	Conjunto completo de bobina primaria y bobina secundaria correspondiente a un transformador.				4
9.10.b	Codo conector operable bajo carga de 200 A.				4
9.11.b	Codo conector descargador.				4
9.12.b	Interface de conexión de Bornes de M.T. y de codo conector operable bajo carga de 200 A.				4
9.13.b	Pértiga de maniobra con todos sus accesorios.				2
9.14.b	Bornes de alta tensión.				4

El inicio de los plazos de entrega se contará a partir de la notificación fehaciente al proveedor de la disponibilidad del anticipo.