ACLARACIÓN

Asunción, 21 de enero de 2016

Se realiza la **ACLARACIÓN** correspondiente al llamado para la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2015 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" – (Ad Referéndum) ID. N° 302.132.**

A continuación se detalla la aclaración al Pliego de Bases y Condiciones, describiéndose en primera instancia la consulta y posteriormente su correspondiente aclaración:

CONSULTA:

Lote 2 – Especificaciones Técnicas y Planilla de Precios: En todos los ítems en el punto donde dice: *"Reposición de Aceite Aislante"* se debe considerar hasta 20 litros en todos los ítems del lote?

DICE LA CONVOCANTE:

Para todos los ítems se debe considerar hasta 20 litros, debido a que se realiza el filtrado del mencionado aceite y en caso de ser necesario se completa el faltante.

MARIA E. FALCON S.
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FATIMA GUIMARAES VENIALGO
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES