SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3

ACLARACION Nº 2

DIRIGIDA A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 05/2017 – "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARAS" - ID Nº 317.372, CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), A TRAVES DE LA SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3.

Asunción, 22 de junio de 2017

Aclaración de consultas realizadas en el portal de contrataciones públicas:

N° de Consulta	Titulo	Resumen de la Consulta	Respuesta
8	Especificaciones Técnicas del Lote N° 12	Solicitamos amablemente puedan considerar un mínimo de 100 metros de altura manométrica para las electrobombas sumergibles, debido a que tanto monofásicas como trifásicas mantienen un rango de entre 100 a 150 metros de altura dependiendo de la potencia. Sin embargo, al establecerse 120 como mínimo no se encuentra disponibilidad en el mercado, y tampoco los fabricantes tienen desarrollados aun modelos de ese tipo. Adjunto un cuadro donde se puede apreciar potencias y alturas, y aguardamos sea considerada dicha solicitud, muchas gracias.	Favor Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social