Asunción, 16 de mayo del 2019

ADENDA 01 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2019
"ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA POZO PROFUNDO Y CENTRIFUGAS HORIZONTALES". ID 355894

1) **Se modifica la fecha tope de consulta, fecha de entrega de oferta y fecha de apertura de ofertas**

2) **En la Sección III. Especificaciones Técnicas. Lote 1, ítem 6**

a) **Lote 1, ítem 6**

Donde Dice:
Electrobomba para Pozo Profundo de 30 HP, 118 m.c.a., 48 m3/h y 2900 rpm diámetro de la electrobomba no mayor de 4".
Debe Decir:
Electrobomba para Pozo Profundo de 30 HP, 118 m.c.a., 48 m3/h y 2900 rpm diámetro de la electrobomba no mayor de 6".

b) **Lote 1, ítem 11**

Donde Dice:
Electrobomba para Pozo Profundo de 40 HP, 134 m.c.a., 11 m3/h y 2900 rpm diámetro de la electrobomba no mayor de 6".
Debe Decir:
Electrobomba para Pozo Profundo de 40 HP, 134 m.c.a., 40 m3/h y 2900 rpm diámetro de la electrobomba no mayor de 6".

c) **Lote 1.**
Se agrega:
Observación: Para el Lote 1 partir del Item 1 al 3 el cuerpo de las bombas solicitadas corresponde a acero inoxidable. Ítem 4 el cuerpo de las bombas solicitadas en adelante el cuerpo corresponde a H°F.

3) **En la Sección II. Criterios de Evaluación. B) Experiencia y capacidad técnica**
Donde dice:
Declaración Jurada de contar con talleres propios para la reparación de los equipos ofertados y que garantice la disponibilidad de repuestos de por lo menos 5(cinco) años.
Pasa a decir:
Declaración Jurada de Contar con talleres Propios Y/O tercerizados para la reparación de los equipos ofertados que garantice la disponibilidad de repuestos de por lo menos 5 (cinco) años

4) **En la Sección VII. Anexos. Documentos que demuestren que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato.**
Donde dice:
Declaración Jurada de contar con talleres propios para la reparación de los equipos ofertados y que garantice la disponibilidad de repuestos de por lo menos 5(cinco) años.
Pasa a decir:
Declaración Jurada de Contar con talleres Propios Y/O tercerizados para la reparación de los equipos ofertados que garantice la disponibilidad de repuestos de por lo menos 5 (cinco) años

V°B°
Cornelio Gómez González
Gerente Operativo Regiones del Interior
essap sa

Abg. Rossana Estigarribia López.
Gerente de la UOC

UOC- me *Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 uoc@essap.com.py*