essap
Compromiso de calidad y eficiencia

ACLARACIÓN N°02/2014
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 21/2014 "PROVISIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON EQUIPOS Y SISTEMAS DE MONITOREO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIÑAS CUE"
ID 277825
14/07/2014.

1. **CONSULTA:** Según la nota aclaratoria 1 en la respuesta a la consulta 1 se indica que los 4 puertos de monitoreo serán instalados en las siguientes dependencias: caseta 1, caseta 2, Unidad de Supervisión y Control y el último en el local central de Jose Berges 516 c/ San Jose. El Pliego además del sistema de Video WALL, solicita 2 monitores de 22" y 2 monitores de 42" los cuales serán utilizados para monitoreo. Solicitamos se confirmen si los monitores mencionados estarán conectados o no por los grabadores solicitados, o en caso contrario se determinen las especificaciones mínimas de los equipos PC necesarios para el monitoreo remoto de las cámaras instaladas.

   RESPUESTA: Los monitores mencionados serán instalados por los grabadores instalados.

2. **CONSULTA:** En la adenda 3 se establece que el cable a ser utilizado, debe ser del tipo Cat 6 Blindado con cable de acero de 2 mm. Aclaramos que en consulta a varios fabricantes como FURUKAWA, PANDUIT AMP no poseen o no fabrican este tipo de cable. La utilización de cable de Cat 6 resulta innecesaria ya que dichas longitudes pueden ser cubiertas con cables Cat 5E según el requerimiento de los fabricantes para convertidores de hasta 2.4 kms. Solicitamos sea aceptable cable UTP blindado cat 5E outdoor con cable de acero anexado de 2 mm.

   RESPUESTA: Favor adecuarse a los requerimientos del PBC.

3. **CONSULTA:** La Convocante solicita 28 transmisores de video, 28 cámaras digitales de 700 TVL, 20lentes verifocal auto iris 6-60 mm, 28 housing, 28 iluminador, 28 bracket, 3 monitores de 22" y 2 rack tipo 36U en esta sección, sin embargo, en la planilla de oferta figuran: 27 transmisores de video, 27 cámaras digitales de 700TVL, 19 lentes verifocales auto iris 6-60 mm, 27 Housing, 27 iluminador, 27 bracket, 2 monitores de 22" y 1 rack tipo 36U. Solicitamos a la Convocante que aclare cuales serían las cantidades reales solicitadas ya que esto afectaría directamente al precio de oferta.

   RESPUESTA: Las cantidades ya fueron ajustadas en la Adenda N° 3.

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.