CIRCULAR N°1

REF.: Paraguay – Proyecto Modernización del Sector Agua y Saneamiento – Componente 3–Py 7710 – Contratación de: "Construcción de Sistemas de Agua Potable en 30 Comunidades Rurales" LPI No: 01/2012 "Contratación de servicio de Promoción Social para la construcción de sistemas de agua en 30 Comunidades rurales".

CONSULTA N° 1
Solicitamos tenga a bien proveer plano de localización general de todos los grupos de obras en un compendio para su ubicación de las distancias adecuadas entre el lote licitado.
RESPUESTA N° 1
Con relación a los planos de ubicación de localización del llamado de la referencia, informamos que la ubicación de cada comunidad se encuentra en los planos de la Red de Distribución; el plano ejecutivo. Este esquema de localización sin escala contiene las coordenadas respectivas.

CONSULTA N° 2.
De acuerdo a lo previsto en el numeral IAL 17.1 de los DDL: En la planilla N° 1: Fuente de Provisión, para los pozos tipo A1, al pie de las mismas dice (*) En caso que la perforación final determine el no uso de un entubado total por la estabilidad de las paredes de la formación geológica, se dejará en forma definitiva un entubado de 8", previamente utilizado como cañería de maniobras.
Este entubado no tiene precio en la mencionada planilla, debe ser incluido, dado que no puede cotizarse con la perforación porque su uso no está garantizado. Esta prevista tubería de PVC- 150 – DN 200mm, que este caso se dejaría de utilizar.
RESPUESTA N° 2:
En la planilla D Fuente de Provisión, Ítem 3 provisión y colocación tubería PVC-P150-DM 200m, tramo de 4 metros, es la utilizada como cañería el tubo de maniobra.

CONSULTA N° 3
Quisiéramos contar si hubiese, adendas u otro documento adicional a la fecha.
RESPUESTA N° 3:
A la fecha no se han emitidos documentos anteriores a la presente

CONSULTA N° 4
Solicitamos los planos correspondientes a la Licitación
RESPUESTA N° 4:
Los planos en versión PDF, están disponible en la Web de las DNCP.

CONSULTA N° 5
Teniendo en cuenta la envergadura de la obra, se solicita prórroga para poder realizar mejor un estudio de los costos de parte de los oferentes y para beneficio del SENASA.
RESPUESTA N°
El plazo desde la publicación a la presentación de las ofertas es de 45 días. Igualmente en atención a lo solicitado se elevará la solicitud ante la Instancia Gerencial del SENASA y del Banco Mundial.

Asu/ 23 / abril /2012

Abog. Carolina Amarilla
Coordinadora de Contrataciones
PMSAS –Componente 3

Dr. Fernando A. Larroza C.
Coordinador General
PMSAS - SENASA

Dr. Fernando Larroza
Coordinador General
PMSAS –Componente 3

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary
Asunción – Paraguay
Telef. 448408 – 447244 444182