Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

ACLARACION N° 1

Contratación Directa – ID Nº 301.144 "Provisión e Instalación de Tablero en Alternancia para Equipos de AA y Otros".

Asunción, 19 de enero de 2016

Señores
Abog, Santiago Jure Domaniscky, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

La Unidad Operativa de Contratación del Ministerio Público, se dirige a ustedes, en atención al Procedimiento de Contratación Directa ID Nº 301.144 "Provisión e Instalación de Tablero en Alternancia para Equipos de AA y Otros", a los efectos de remitir la Aclaración Nº 1 sobre consulta realizada por posibles oferentes.

CONSULTA N° 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 1: Solicitamos tengan a bien proveernos de los planos, diagramas unifibrilares y ubicaciones de los tableros/equipos, de ser posible designar una persona con quien pudiéramos contactar vía telefónica a fin de realizar consultas al respecto a las interrogantes que pudiéramos tener posteriormente.
Respuesta 1: Por razones de seguridad la provisión de planos o diagramas relacionados al Data Center del Ministerio Publico no pueden ser suministrados, sin embargo los oferentes pueden realizar visita a obras como se indica en la Carta de Invitación Anexo "C" Especificaciones Técnicas, **Observación 2**.
Consulta 2: solicitamos encarecidamente si nos pudieran brindar mayor información sobre la siguiente especificación: "El sistema deberá permitir el Envío de Notificaciones con mensajes de texto (SMS) en forma automática. Configuración de la plataforma de envíos de mensajes de texto (SMS) generados automáticamente cuando ocurre un evento del sistema".
Respuesta 2: el sistema deberá enviar notificaciones vía SMS en caso de existir variaciones de temperatura en el sector o falla de los Acondicionadores de Aire, de acuerdo a las configuraciones realizadas.

Atentamente.

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público