Filadelfia, 24 de mayo de 2016

ACLARACION Nº 01/2016.

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2016 "AMPLIACION COLEGIO NAC. Nº 4071 NUEVO AMANECER - ROYALTIES".

Por medio del presente paso a responder las consultas de los posibles Oferentes del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2016 "AMPLIACIÓN COLEGIO NUEVO AMANECER – ROYALTIES, ID N° 304.192.

PREGUNTA 1: *La Empresa manifiesta "También me gustaría preguntar por encima de la puerta del aula no lleva una losita de H°."*

RESPUESTA 1: Si lleva una losa de H° A° sobre cada puerta, totalizando tres, y cuyas dimensiones, que pueden ser deducidas de los planos, son: (1,50 x 0,75) m y un espesor de 8 cm. Las armaduras deberán ser positivas de 6 mm c/20 cm en ambas direcciones, en parrilla, ésto es formando cuadros de (20 x 20) cm. Dosaje 1:2:4.

PREGUNTA 2: *Referente a la zapata corrida, que ancho tienen y el espesor de la misma, que tipo de varilla se utilizarán."*

RESPUESTA 2: Son de (60 x 25) cm y armaduras en la parte inferior: longitudinales 4 var. de 8 mm y transversales 1 var de 8 mm c/ 20 cm. Ver lámina N° 02 Corte Transversal (AA)

PREGUNTA 2.1: *"Pilares de Caños Galvanizados, espesor y diámetro."*

RESPUESTA 2.1: Los pilares de las Galerías deberán de (20 x 20) cm, de varillas torsionadas, tipo Reticulado como se indican en la misma lamina arriba mencionada.

PREGUNTA 2.2: *"Tipo de Estructuras metálica, con varillas o perfil"*

RESPUESTA 2.2: La estructura deberá ser de varillas torsionadas, tipo reticulado como aparecen en los planos. Las correas triangulares podrán ser reemplazadas por perfiles de chapa doblada tipo "C" de (100x40x17) mm y 2 mm de espesor.

PREGUNTA 2.3 *"A que se refieren con contramarcos moldurados"*

RESPUESTA 2.3: Los contramarcos, que son los convencionales, van solamente en las puertas y son de madera 3,5 a 4,5 cm de ancho.

PREGUNTA 2.4: "*Especificación en el plano, sobre ventilaciones*"

RESPUESTA 2.4: Son, como se indican en los planos, de (40 x 40) cm con marco de ángulos de 5/8" y tela metálica. Los mismos van en los extremos externos del bloque de aulas.

GOBERNACION DE BOQUERON
COMISION NACIONAL DE LICITACIONES
COMISION LICITATIVA DE CONTRATACIONES

Bettina Valdez
Asistente U.O.C.
Gobernación del XVI Departamento de Boquerón