San Lorenzo, 15 de noviembre de 2010

ACLARACION N° 1

✓ **CONSULTA N° 1**

ID: 204.520 - ADQUISICION DE ENSERES.

FECHA TOPE DE CONSULTA: 15/11/10 12 HS.

ITEM N° 1 - BEBEDERO ELECTRICO.

1.- QUEREMOS SABER SI VAN A PRECISAR SOLAMENTE EL FILTRO DE FABRICA, YA QUE SUGERIMOS POR EL TIPO DE AGUA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO AGREGARLE POR LO MENOS **2(DOS)** FILTROS: **A)SEDIMENTO** Y **B) CARBON ACTIVADO**, SIENDO LO RECOMENDABLE **3(TRES)** FILTROS; **A) SEDIMENTO**, **B)CARBON ACTIVADO**, Y **C) FILTRO DE ULTRAFILTRACION (UF).**

VIDA UTIL DE CADA FILTRO, PARA REALIZAR EL CAMBIO, A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS BEBEDEROS.-

A) FILTRO DE SEDIMENTO DE 11": CAMBIAR A LOS **3(TRES)** MESES, DEPENDIENDO DEL TIPO DE AGUA Y DEL USO.

B) FILTRO DE CARBON ACTIVADO DE 11": CAMBIAR A LOS **6(SEIS)** MESES, DEPENDIENDO DEL TIPO DE AGUA Y DEL USO

C) FILTRO DE ULTRAFILTRACION DE 11": CAMBIAR A LOS **12(DOCE)** MESES , SIEMPRE DEPENDIENDO DEL TIPO DE AGUA Y DEL USO.

OBSERVACION:

A MODO DE INFORMACION: POSEEMOS EN STOCK PERMANENTE LOS FILTROS MENCIONADOS EN LOS ITEMS A), B) Y C).

✓ **ACLARACION: PRECISAMOS SOLAMENTE EL FILTRO DE FÁBRICA.**

Dirección: Cruzada de la Amistad y 6 de enero - Campus Universitario -San Lorenzo
E-MAIL: iab_una@hotmail.com
Teléf.: 571-057

✓ **CONSULTA Nº 2**

1.-SI VAN A PRECISAR DE LA INSTALACION DE LOS BEBEDEROS A LA SALIDA DE AGUA QUE POSEEN O SOLO LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL DEPOSITO.

(A MODO DE INFORMACION EL DPTO.DE MANTENIMIENTO TAMBIEN PUEDE REALIZAR DICHAS INSTALACIONES, YA QUE SON MUY SENCILLAS, UNA VEZ QUE SE TIENE **EL DESAGUE** PREPARADO PARA CADA BEBEDERO CON SU CORRESPONDIENTE TOMA ELECTRICA.)

2.-ACLARAMOS QUE EL MODELO DE BEBEDERO SOLICITADO EN EL LLAMADO, PRECISA DE **UN DESAGUE Y UNA TOMA ELECTRICA** PARA CADA BEBEDERO, **LO CUAL NO REALIZAMOS**, YA QUE GENERALMENTE QUEDA A CARGO DEL **DPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD**, PORQUE TIENEN ACCESO A LOS PLANOS DEL PREDIO CON LAS CAÑERIAS POR DONDE PASA EL AGUA Y LOS DUCTOS ELECTRICOS, ASI MISMO, SE ENCARGA EL DPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE COLOCAR LAS TOMAS ELECTRICAS PARA ENCHUFAR CADA BEBEDERO.

✓ **ACLARACION:**

EL DPTO. DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO SE ENCARGARA DE LA INSTALACIONES DE LOS BEBEDEROS.

Lic. Lilian Rosana Durand Arriola
Responsable Sub UOC
Instituto Dr. Andrés Barbero

Dirección: Cruzada de la Amistad y 6 de enero - Campus Universitario -San Lorenzo
E-MAIL: iab_una@hotmail.com
Teléf.: 571-057