MUNICIPALIDAD DE TOBATI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de mayo esq. Concepción - Teléfono (0516) 262 001
E-mail: uocmunitobati@gmail.com
Tobati - Paraguay

CONTRATACION DIRECTA N° 02/2019
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"
ID N° 358656
ADENDA N° 1

Tobati, 05 de marzo de 2019.-

Señores
Potenciales Oferentes
Presente

- *Por medio de la presente se remite Adenda N° 1.-*

1. *Donde dice: ANEXO C - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS*

2	UPS DE 800 VA	**Capacidad de potencia de salida** 540Vatios / 800VA **Máxima potencia configurable (vatios)** 540Vatios / 800VA **Tensión de salida nominal** 230V **Frecuencia de salida** 47/63Hz **Corriente Máxima de salida** 6 **Topología** Línea interactiva **Conexiones de salida** (4) IEC 320 C13 (respaldo de batería) (4) IEC 320 C13 (respaldo de batería) **Entrada de voltaje** 230V **Frecuencia de entrada** 47/63 Hz **Tipo de enchufe** IEC – 320 C14 **Longitud del cable** 1.83metros **Tipo de batería:** Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración **Tiempo de recarga típico** 8hora(s) **Batería de recambio** RBC32 **Vida útil esperada de las baterías (años)** 4 – 6 **Cantidad de cartuchos de batería de recambio** 1 **Panel de control**

C.P. María Elena Núñez Feliú
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Tobati

		Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga **Alarma audible** Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo **Dimensiones de altura máxima** 229mm, 22.9cm **Dimensiones de anchura máxima** 102mm, 10.2cm **Dimensiones de profundidad máxima** 324mm, 32.4cm **Peso neto** 9kg

Debe decir:

2	UPS DE 800 VA	**Capacidad de potencia de salida** como mínimo 480W / 800VA **Máxima potencia configurable (vatios)** como mínimo 480W / 800VA **Tensión de salida nominal** como mínimo 230V **Frecuencia de salida** como mínimo 47/60Hz **Corriente Máxima de salida** como mínimo 4 **Topología** como mínimo Línea interactiva **Conexiones de salida** como mínimo (4) IEC 320 C13 (respaldo de batería) (4) IEC 320 C13 (respaldo de batería) **Entrada de voltaje** como mínimo 230V **Frecuencia de entrada** como mínimo 47/60 Hz **Tipo de enchufe** como mínimo IEC – 320 C14 **Tipo de batería:** como mínimo Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración **Tiempo de recarga típico** como mínimo 8hora(s) **Panel de control** como mínimo Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga **Alarma audible** como mínimo Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

C.P. María Elena Núñez Feliú
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Tobati