LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 74/20
"ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL IPS – AD REFERENDUM 2021"

ADENDA Nº 6

Asunción, 30 de diciembre de 2020

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 74/20 "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL IPS – AD REFERENDUM 2021"**, con **ID N° 376.162,** informamos que se realizan la siguiente modificación:

1. ***En la Sección Datos de la Licitación, en el punto 14. Autorización del Fabricante Pág. 6, se realizan las siguientes modificaciones:***

Donde dice:

14. Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá autorización del fabricante son los indicados a continuación:

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION
1	40101701-001	A.A. TIPO VENTANA (23.000 - 24.500 BTU/H FRIO/CALOR)
2	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (11.000 - 12.500 BTU/H FRIO/CALOR)
3	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (17.000 - 18.500 BTU/H FRIO/CALOR)
4	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (23.000 - 24.500 BTU/H FRIO/CALOR)
5	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO - TECHO(36.000 BTU/H FRIO/CALOR)
6	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO - TECHO (47.000 - 49.000 BTU/H FRIO/CALOR)
7	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO - TECHO (59.000 - 61.000 BTU/H FRIO/CALOR)
8	40101701-001	A.A. TIPO VENTANA (17.000 - 18.500 BTU/H FRIO/CALOR)

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Debe decir:

14. Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá autorización del fabricante son los indicados a continuación:

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION
1	40101701-001	A.A. TIPO VENTANA (24.000 BTU/H FRIO/CALOR)
2	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (12.000 BTU/H FRIO/CALOR)
3	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (18.000 BTU/H FRIO/CALOR)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Dolores Miracca
JEFA DE DIRECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION
4	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (24.000 BTU/H FRIO/CALOR)
5	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO – TECHO (36.000 BTU/H FRIO/CALOR)
6	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO - TECHO (48.000 BTU/H FRIO/CALOR)
7	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO - TECHO (60.000 BTU/H FRIO/CALOR)
8	40101701-001	A.A. TIPO VENTANA (18.000 BTU/H FRIO/CALOR)

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

2. ***En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, en el punto 1. Especificaciones técnicas Pág. 21 y 22, se realizan las siguientes modificaciones:***

Donde dice:

LISTADO DE BIENES

Items	Codigo De Catalogo	Descripcion	Unidad De Medida	Presentacion	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	40101701-001	A.A. TIPO VENTANA (23.000 - 24.500 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	30	60
2	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (11.000 - 12.500 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	48	96
3	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (17.000 - 18.500 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	423	846
4	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (23.000 - 24.500 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	399	798
5	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO - TECHO(36.000 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	51	102
6	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO - TECHO (47.000 - 49.000 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	82	164
7	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO - TECHO (59.000 - 61.000 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	62	124
8	40101701-001	A.A. TIPO VENTANA (17.000 - 18.500 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	43	86

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCION	CAPACIDAD	TIPO	KIT DE INSTALACION QUE VIENE CON LOS EQUIPOS
1	TIPO VENTANA; NIVEL DE RUIDO SILENCIOSO; CONTROL REMOTO NO; FILTRO; REMOVIBLE DE FACIL EXTRACCION EN MALLA DE MATERIAL; SINTETICO LAVABLE; CHASIS; DESLIZANTE EN CHAPA DE ACERO DECAPADO FOSFATIZADO Y; GALVANIZADO POR INMERSION EN CALOR RESISTENTE A; CONDICIONES EXIGENTE EN TODO CLIMA; TENSION 220 V/50 HZ MONOFASICO; COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO GARANTIA 1 AÑO; TERMOSTATO TIPO BULBO; 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR, CON MODO AUTOMATICO;; GAS REFRIGERANTE COMPUESTO POR HFC (407, 410) - GAS ECOLOGICO.	**23.000 - 24.500 BTU/H FRIO/CALOR**	VENTANA	NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mª Dolores Miracca
JEFA DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCION	CAPACIDAD	TIPO	KIT DE INSTALACION QUE VIENE CON LOS EQUIPOS
2	TIPO SPLIT DE PARED; DISEÑO ACTUALIZADO DE PARRILLA EXTERIOR, MEJORA DISIPACIÓN DE CALOR EN UN 30%, ALTA RESISTENCIA, TAPA INFERIOR DESMONTABLE, PCB FACIL MANTENIMIENTO, REJILLA DE AIRE DE DOBLE CAPA, REFRIGERACIÓN CON MAYOR RAPIDEZ, TECNOLOGÍA I FEEL (CONTROL REMOTO INTELIGENTE), DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: LARGO 750 MM COMO MÍNIMO, ALTO 285 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 200 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: LARGO 660 MM COMO MÍNIMO, ALTO 500 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 240 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 8 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 25 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 34DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 52DbA COMO MÍNIMO, CAUDAL DE AIRE: 580 m3/h COMO MÍNIMO.KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS ECOLOGICO R-410A.	**11.000 - 12.500 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	- 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE DE 1/2"; - 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE 1/4"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 1/2"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 1/4"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR
3	TIPO SPLIT DE PARED; DISEÑO ACTUALIZADO DE PARRILLA EXTERIOR, MEJORA DISIPACIÓN DE CALOR EN UN 30%, ALTA RESISTENCIA, TAPA INFERIOR DESMONTABLE, PCB FACIL MANTENIMIENTO, REJILLA DE AIRE DE DOBLE CAPA, REFRIGERACIÓN CON MAYOR RAPIDEZ, TECNOLOGÍA I FEEL (CONTROL REMOTO INTELIGENTE), DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: LARGO 900 MM COMO MÍNIMO, ALTO 310 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 225 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: LARGO 800 MM COMO MÍNIMO, ALTO 545 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 315 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 11 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 35 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 40DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 53DbA COMO MÍNIMO, CAUDAL DE AIRE: 850 m3/h COMO MÍNIMO. KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE COMPUESTO POR HFC, GAS ECOLOGICO R-410A.	**17.000 - 18.500 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	- 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE DE 1/2"; - 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE 1/4"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 1/2"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 1/4"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR
4	TIPO SPLIT DE PARED; DISEÑO ACTUALIZADO DE PARRILLA EXTERIOR, MEJORA DISIPACIÓN DE CALOR EN UN 30%, ALTA RESISTENCIA, TAPA INFERIOR DESMONTABLE, PCB FACIL MANTENIMIENTO, REJILLA DE AIRE DE DOBLE CAPA, REFRIGERACIÓN CON MAYOR RAPIDEZ, TECNOLOGÍA I FEEL (CONTROL REMOTO INTELIGENTE), DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: LARGO 900 MM COMO MÍNIMO, ALTO 310 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 225 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: LARGO 800 MM COMO MÍNIMO, ALTO 690 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 310 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 11.5 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 44 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 41 DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 57 DbA COMO MÍNIMO, CAUDAL DE AIRE: 900 m3/h COMO MÍNIMO. KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS ECOLOGICO R-410A.	**23.000 – 24.500 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	- 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE 5/8"; - 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE 3/8"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 5/8"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 3/8"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR
5	TIPO SPLIT PISO – TECHO; NIVEL DE RUIDO SILENCIOSO; CONTROL REMOTO SI; FILTRO; REMOVIBLE DE FACIL EXTRACCION; LAVABLE; TENSION 380 V/50 HZ TRIFASICO; COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO; DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: ANCHO 1280 MM COMO MÍNIMO, FONDO 660 MM COMO MÍNIMO, ALTURA 205 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: ANCHO 970 MM COMO MÍNIMO, FONDO 395 MM COMO MÍNIMO, ALTO 803 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 33 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 69 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 41DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 60 DbACOMO MÍNIMO, VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE: 3850 m3/h COMO MÍNIMO. KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS ECOLOGICO R-410A.	**36.000 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 3/4"; - 10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 1/2"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 3/4"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 1/2"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR (DEBE ADAPTARSE AL TIPO DE COMPRESOR A SER PROVEIDO); - SOPORTE PARA COMPRESOR - SOPORTE PARA LA UNIDAD INTERNA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Dolores Miracca
JEFA DE DIRECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCION	CAPACIDAD	TIPO	KIT DE INSTALACION QUE VIENE CON LOS EQUIPOS
6	TIPO SPLIT PISO – TECHO; NIVEL DE RUIDO SILENCIOSO; CONTROL REMOTO SI; FILTRO; REMOVIBLE DE FACIL EXTRACCION; LAVABLE; TENSION 380 V/50 HZ TRIFASICO; COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO; DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: ANCHO 1631 MM COMO MÍNIMO, FONDO 660 MM COMO MÍNIMO, ALTURA 205 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: ANCHO 940 MM COMO MÍNIMO, FONDO 368 MM COMO MÍNIMO, ALTO 1366 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 44 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 101 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 42DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 60 DbA COMO MÍNIMO, VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE: 6400 m3/h COMO MÍNIMO. KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS ECOLOGICO R-410A.	**47.000 – 49.000 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	- 10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 3/4"; - 10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 1/2"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE DE 3/4"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE DE 1/2"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR (DEBE ADAPTARSE AL TIPO DE COMPRESOR A SER PROVEIDO); - SOPORTE PARA COMPRESOR; - SOPORTE PARA LA UNIDAD INTERNA
7	TIPO SPLIT PISO – TECHO; NIVEL DE RUIDO SILENCIOSO; CONTROL REMOTO SI; FILTRO; REMOVIBLE DE FACIL EXTRACCION; LAVABLE; TENSION 380 V/50 HZ TRIFASICO; COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO; DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: ANCHO1631 MM COMO MÍNIMO, FONDO660 MM COMO MÍNIMO, ALTURA205 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: ANCHO940 MM COMO MÍNIMO, FONDO368 MM COMO MÍNIMO, ALTO1366 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 44 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 102 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 42DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 60DbA COMO MÍNIMO, VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE: 6400 m3/h COMO MÍNIMO. KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS ECOLOGICO R-410A.	**59.000 – 61.000 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	- 10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 3/4"; - 10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 1/2"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE DE 3/4"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE DE 1/2"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR (DEBE ADAPTARSE AL TIPO DE COMPRESOR A SER PROVEIDO); - SOPORTE PARA COMPRESOR; - SOPORTE PARA LA UNIDAD INTERNA
8	TIPO VENTANA; NIVEL DE RUIDO SILENCIOSO; CONTROL REMOTO NO; FILTRO; REMOVIBLE DE FACIL EXTRACCION EN MALLA DE MATERIAL SINTETICO; LAVABLE; CHASIS; DESLIZANTE EN CHAPA DE ACERO DECAPADO FOSFATIZADO Y; GALVANIZADO POR INMERSION EN CALOR RESISTENTE A CONDICIONES; EXIGENTE EN TODO CLIMA; TENSION 220 V/50 HZ MONOFASICO; COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO; GARANTIA 1 AÑO; TERMOSTATO TIPO BULBO; 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR, CON MODO AUTOMATICO; GAS REFRIGERANTE COMPUESTO POR HFC (407, 410) - GAS ECOLOGICO.	**17.000 - 18.500 BTU/H FRIO/CALOR**	VENTANA	NO APLICA

Debe decir:

LISTADO DE BIENES

Items	Codigo De Catalogo	Descripcion	Unidad De Medida	Presentacion	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	40101701-001	A.A. TIPO VENTANA (24.000 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	30	60
2	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (12.000 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	48	96
3	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (18.000 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	423	846
4	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT DE PARED (24.000 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	399	798

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Dolores Miracca
JEFA DE DIRECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Items	Codigo De Catalogo	Descripcion	Unidad De Medida	Presentacion	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
5	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO - TECHO(36.000 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	51	102
6	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO - TECHO (48.000 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	82	164
7	40101701-002	A.A. TIPO SPLIT PISO - TECHO (60.000 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	62	124
8	40101701-001	A.A. TIPO VENTANA (18.000 BTU/H FRIO/CALOR)	Unidad	Unidad	43	86

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCION	CAPACIDAD	TIPO	KIT DE INSTALACION QUE VIENE CON LOS EQUIPOS
1	TIPO VENTANA; NIVEL DE RUIDO SILENCIOSO; CONTROL REMOTO NO; FILTRO; REMOVIBLE DE FACIL EXTRACCION EN MALLA DE MATERIAL; SINTETICO LAVABLE; CHASIS; DESLIZANTE EN CHAPA DE ACERO DECAPADO FOSFATIZADO Y; GALVANIZADO POR INMERSION EN CALOR RESISTENTE A; CONDICIONES EXIGENTE EN TODO CLIMA; TENSION 220 V/50 HZ MONOFASICO; COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO GARANTIA 1 AÑO; TERMOSTATO TIPO BULBO; 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR, CON MODO AUTOMATICO;; GAS REFRIGERANTE COMPUESTO POR HFC (407, 410) - GAS ECOLOGICO.	**24.000 BTU/H FRIO/CALOR**	VENTANA	NO APLICA
2	TIPO SPLIT DE PARED; DISEÑO ACTUALIZADO DE PARRILLA EXTERIOR, MEJORA DISIPACIÓN DE CALOR EN UN 30%, ALTA RESISTENCIA, TAPA INFERIOR DESMONTABLE, PCB FACIL MANTENIMIENTO, REJILLA DE AIRE DE DOBLE CAPA, REFRIGERACIÓN CON MAYOR RAPIDEZ, TECNOLOGÍA I FEEL (CONTROL REMOTO INTELIGENTE), DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: LARGO 750 MM COMO MÍNIMO, ALTO 285 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 200 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: LARGO 660 MM COMO MÍNIMO, ALTO 500 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 240 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 8 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 25 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 34DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 52DbA COMO MÍNIMO, CAUDAL DE AIRE: 580 m3/h COMO MÍNIMO.KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS ECOLOGICO R-410A.	**12.000 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	- 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE DE 1/2"; - 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE 1/4"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 1/2"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 1/4"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR
3	TIPO SPLIT DE PARED; DISEÑO ACTUALIZADO DE PARRILLA EXTERIOR, MEJORA DISIPACIÓN DE CALOR EN UN 30%, ALTA RESISTENCIA, TAPA INFERIOR DESMONTABLE, PCB FACIL MANTENIMIENTO, REJILLA DE AIRE DE DOBLE CAPA, REFRIGERACIÓN CON MAYOR RAPIDEZ, TECNOLOGÍA I FEEL (CONTROL REMOTO INTELIGENTE), DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: LARGO 900 MM COMO MÍNIMO, ALTO 310 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 225 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: LARGO 800 MM COMO MÍNIMO, ALTO 545 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 315 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 11 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 35 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 40DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 53DbA COMO MÍNIMO, CAUDAL DE AIRE: 850 m3/h COMO MÍNIMO. KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE COMPUESTO POR HFC, GAS ECOLOGICO R-410A.	**18.000 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	- 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE DE 1/2"; - 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE 1/4"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 1/2"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 1/4"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
María Dolores Miracca
JEFA DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCION	CAPACIDAD	TIPO	KIT DE INSTALACION QUE VIENE CON LOS EQUIPOS
4	TIPO SPLIT DE PARED; DISEÑO ACTUALIZADO DE PARRILLA EXTERIOR, MEJORA DISIPACIÓN DE CALOR EN UN 30%, ALTA RESISTENCIA, TAPA INFERIOR DESMONTABLE, PCB FACIL MANTENIMIENTO, REJILLA DE AIRE DE DOBLE CAPA, REFRIGERACIÓN CON MAYOR RAPIDEZ, TECNOLOGÍA I FEEL (CONTROL REMOTO INTELIGENTE), DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: LARGO 900 MM COMO MÍNIMO, ALTO 310 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 225 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: LARGO 800 MM COMO MÍNIMO, ALTO 690 MM COMO MÍNIMO, ANCHO 310 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 11.5 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 44 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 41 DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 57 DbA COMO MÍNIMO, CAUDAL DE AIRE: 900 m3/h COMO MÍNIMO. KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS ECOLOGICO R-410A.	**24.000 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	- 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE 5/8"; - 3 M DE CAÑERÍA DE COBRE 3/8"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 5/8"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 3/8"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR
5	TIPO SPLIT PISO – TECHO; NIVEL DE RUIDO SILENCIOSO; CONTROL REMOTO SI; FILTRO; REMOVIBLE DE FACIL EXTRACCION; LAVABLE; TENSION 380 V/50 HZ TRIFASICO; COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO; DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: ANCHO 1280 MM COMO MÍNIMO, FONDO 660 MM COMO MÍNIMO, ALTURA 205 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: ANCHO 970 MM COMO MÍNIMO, FONDO 395 MM COMO MÍNIMO, ALTO 803 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 33 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 69 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 41DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 60 DbACOMO MÍNIMO, VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE: 3850 m3/h COMO MÍNIMO. KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS ECOLOGICO R-410A.	**36.000 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 3/4"; - 10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 1/2"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 3/4"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE 1/2"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR (DEBE ADAPTARSE AL TIPO DE COMPRESOR A SER PROVEIDO); - SOPORTE PARA COMPRESOR - SOPORTE PARA LA UNIDAD INTERNA
6	TIPO SPLIT PISO – TECHO; NIVEL DE RUIDO SILENCIOSO; CONTROL REMOTO SI; FILTRO; REMOVIBLE DE FACIL EXTRACCION; LAVABLE; TENSION 380 V/50 HZ TRIFASICO; COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO; DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: ANCHO 1631 MM COMO MÍNIMO, FONDO 660 MM COMO MÍNIMO, ALTURA 205 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: ANCHO 940 MM COMO MÍNIMO, FONDO 368 MM COMO MÍNIMO, ALTO 1366 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 44 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 101 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 42DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 60 DbA COMO MÍNIMO, VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE: 6400 m3/h COMO MÍNIMO. KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS ECOLOGICO R-410A.	**48.000 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	- 10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 3/4"; - 10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 1/2"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE DE 3/4"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE DE 1/2"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR (DEBE ADAPTARSE AL TIPO DE COMPRESOR A SER PROVEIDO); - SOPORTE PARA COMPRESOR; - SOPORTE PARA LA UNIDAD INTERNA
7	TIPO SPLIT PISO – TECHO; NIVEL DE RUIDO SILENCIOSO; CONTROL REMOTO SI; FILTRO; REMOVIBLE DE FACIL EXTRACCION; LAVABLE; TENSION 380 V/50 HZ TRIFASICO; COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO; DIMENSIONES NETA DEL EVAPORADOR: ANCHO1631 MM COMO MÍNIMO, FONDO660 MM COMO MÍNIMO, ALTURA205 MM COMO MÍNIMO. DIMENSIONES NETA DEL CONDENSADOR: ANCHO940 MM COMO MÍNIMO, FONDO368 MM COMO MÍNIMO, ALTO1366 MM COMO MÍNIMO. PESO NETO DEL EVAPORADOR: 44 KG. COMO MÍNIMO, PESO NETO DEL CONDENSADOR: 102 KG. COMO MÍNIMO., NIVEL SONORO DEL EVAPORADOR EN FRIO: 42DbA COMO MÍNIMO, NIVEL SONORO DEL CONDENSADOR EN FRIO: 60DbA COMO MÍNIMO, VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE: 6400 m3/h COMO MÍNIMO. KIT DE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, GAS ECOLOGICO R-410A.	**60.000 BTU/H FRIO/CALOR**	SPLIT	- 10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 3/4"; - 10 M DE CAÑERÍA DE COBRE 1/2"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE DE 3/4"; - AISLANTE PARA CAÑO DE COBRE DE 1/2"; - CINTA VINILICA; - 1 PAR DE SOPORTE PARA CONDENSADOR (DEBE ADAPTARSE AL TIPO DE COMPRESOR A SER PROVEIDO); - SOPORTE PARA COMPRESOR; - SOPORTE PARA LA UNIDAD INTERNA
8	TIPO VENTANA; NIVEL DE RUIDO SILENCIOSO; CONTROL REMOTO NO; FILTRO; REMOVIBLE DE FACIL EXTRACCION EN MALLA DE MATERIAL SINTETICO; LAVABLE; CHASIS; DESLIZANTE EN CHAPA DE ACERO DECAPADO FOSFATIZADO Y; GALVANIZADO POR INMERSION EN CALOR RESISTENTE A CONDICIONES;	**18.000 BTU/H FRIO/CALOR**	VENTANA	NO APLICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Dolores Miracca
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCION	CAPACIDAD	TIPO	KIT DE INSTALACION QUE VIENE CON LOS EQUIPOS
	EXIGENTE EN TODO CLIMA; TENSION 220 V/50 HZ MONOFASICO; COMPRESOR ALTERNATIVO O ROTATIVO; GARANTIA 1 AÑO; TERMOSTATO TIPO BULBO; 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR, CON MODO AUTOMATICO; GAS REFRIGERANTE COMPUESTO POR HFC (407, 410) - GAS ECOLOGICO.			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Dolores Miracca
JEFA DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES