DETALLE DE FILTRO LENTO
escala 1/25





DETALLE DE SALIDA DEL FILTRO

REFERENCIAS
1- Teé PVC soldable 100 mm
2- Reducción de PVC soldable 100x50
3- Niple de PVC 50 mm
4- Adaptador Liso rosca corto PVC soldable 50 mm
5- Union sencillo PVC roscable 50 mm
6- Adaptador liso rosca largo con arandelas 50 mm X 275 mm
7- Tuberia PVC soldable 50 mm

SISTEMA PARA LAVADO DE ARENA
escala 1/20





DETALLE DE CAJA DE VÁLVULA PARA LAVADO DE ARENA

REFERENCIAS
1- Teé PVC soldable 50 mm
2- Niple de PVC
3- Adaptador Liso Rosca Corto PVC soldable 50 mm
4- Union Sencilla PVC Roscable
5- Adaptador Liso Rosca Largo con Arandelas PVC 50 mm x 195 mm
6- Unión de correr PVC soldable
7- Registro Esfera PVC Soldable 50 mm
8- Tuberia PVC soldable 50 mm

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
TITULO	Nº
TANQUE AUSTRALIANO Y MOLINO DE VIENTO	PS DET A-04

DETALLE DE CAJA DE VALVULA
escala 1/20





DETALLE DE VALVULA Y CAJA DE VALVULA

REFERENCIAS
2- Niple de PVC soldable 50 mm
6- Unión de correr PVC soldable 50 mm
7- Registro de Esfera Soldable 50 mm
8- Tuberia PVC soldable 50 mm

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comunidad: PABLO STHAL | Distrito: MARISCAL ESTIGARRIBIA | Departamento: BOQUERÓN

Escala: INDICADAS | INSTALACIONES HIDRÁULICAS | Fecha: Octubre/2010

LÁMINA Nº