Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: gnetto@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ADENDA Nº 01/2014

LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA ID N° 276.166 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TERMOCALEFON Y ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

Se comunica a los potenciales oferentes del **LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA ID N° 276.166 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TERMOCALEFON Y ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN",** que se realiza la siguiente modificación:

- **Punto 1.**

CARTA DE INVITACIÓN Y ANEXOS

Donde dice:

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2013**, hasta las 08:30 Hs.

Debe decir:

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **JUEVES 4 DE DICIEMBRE 2014**, hasta las 11:00 Hs.

- **Punto 2.**

ANEXO B
DATOS DE LA CONTRATACION (DDLC)

Donde dice:

17. Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es: Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado Sito en Ruta II Mcal. Estigarribia Km 11 Campus de San Lorenzo.
De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP N° 805/09 y el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Atención: **Econ. GLORIA F. NETTO DUARTE**

Dirección: Ruta II Mcal. Estigarribia Km 11 Campus de San Lorenzo
Número del Piso/Oficina: Planta Baja
Ciudad: San Lorenzo, Paraguay
Código postal: 910
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2014
Hora: 09:00

18. La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: Dirección de Contrataciones del Rectorado Sito en Ruta II Mcal. Estigarribia Km 11 Campus de San Lorenzo.

Número de Piso/Oficina: Planta Baja
Ciudad: San Lorenzo, Paraguay
Fecha: MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2014
Hora: 09:00

Debe decir:

17. Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es: Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado Sito en Ruta II Mcal. Estigarribia Km 11 Campus de San Lorenzo.
De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP N° 805/09 y el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Atención: **Econ. GLORIA F. NETTO DUARTE**

Dirección: Ruta II Mcal. Estigarribia Km 11 Campus de San Lorenzo
Número del Piso/Oficina: Planta Baja
Ciudad: San Lorenzo, Paraguay
Código postal: 910
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2014
Hora: 11:00

18. La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: Dirección de Contrataciones del Rectorado Sito en Ruta II Mcal. Estigarribia Km 11 Campus de San Lorenzo.

Número de Piso/Oficina: Planta Baja
Ciudad: San Lorenzo, Paraguay
Fecha: JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2014
Hora: 11:30

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: gnetto@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Punto 3.

ANEXO B
DATOS DE LA CONTRATACION (DDLC)

20. Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios:

Donde dice:

d) Experiencia:

- Como mínimo 3 (Tres) años de experiencia en el ramo, que será verificado en la Constancia de Inscripción en el RUC del MH.
- Copia de facturaciones que acrediten el 50% del monto total ofertado de bienes similares a los ofertados, correspondientes a los años 2012 y 2013.
- Presentar un mínimo de tres contratos con empresas públicas o privadas de provisión e instalación de equipos similares *(Entiéndase: provisión de Acondicionadores de Aires y calefones)* a los ofertados.

Debe decir:

I. Experiencia:

- Como mínimo 3 (Tres) años de experiencia en el ramo, que será verificado en la Constancia de Inscripción en el RUC del MH.
- Copia de facturaciones que acrediten el 50% del monto total ofertado de bienes similares a los ofertados, correspondientes a la sumatoria de las facturaciones de los años 2012 y 2013.
- Presentar un mínimo de tres contratos con empresas públicas o privadas de provisión e instalación de equipos similares *(Entiéndase: provisión de Acondicionadores de Aires y calefones)* a los ofertados.

Punto 4.

Anexo E

Documentos de la Oferta

Donde dice:

V. Otros documentos.	Cumple	No cumple
Presentar como mínimo 3 (Tres) Constancias de cumplimiento satisfactorio en la provisión de bienes similares de clientes, ya sean estas de entidades públicas o privadas.		
Copia de facturaciones que acrediten el 50% del monto total ofertado de bienes similares a los ofertados, correspondientes a los años 2011 y 2012.		

Presentar un mínimo de tres contratos con empresas públicas o privadas de provisión e instalación de equipos similares a los ofertados.		

Debe decir:

V. Otros documentos.	Cumple	No cumple
Presentar como mínimo 3 (Tres) Constancias de cumplimiento satisfactorio en la provisión de bienes similares de clientes, ya sean estas de entidades públicas o privadas.		
Copia de facturaciones que acrediten el 50% del monto total ofertado de bienes similares a los ofertados, correspondientes a la sumatoria de las facturaciones de los años 2012 y 2013.		
Presentar un mínimo de tres contratos con empresas públicas o privadas de provisión e instalación de equipos similares a los ofertados.		

Punto 5.

Anexo D
Formularios

FORMULARIO Nº 1

Donde dice:

ÍTEM	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Marca del producto	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SIPLIT.** Tipo de pared. Capacidad Nominal FRIÓ/CALOR de 12.000 BTU/h. Potencia FRIÓ/CALOR de 1250 Wats aproximadamente. Corriente nominal de 6,5 / 5,5 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/240/50 Hz. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de un año. Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislacion térmica hasta 10 metros embutidos con caletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vació del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios **Lugar de Instalación:** • **DIRECCIÓN CEMIT** • **D.G.I.C.T**			UNIDAD	2		
2	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SIPLIT.** Tipo de pared. Capacidad Nominal FRIÓ/CALOR de 18.000 BTU/h. Potencia FRIÓ/CALOR de 1250 Wats aproximadamente. Corriente nominal de 6,5 / 5,5 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/240/50 Hz. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable Visor			UNIDAD	5		

ÍTEM	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Marca del producto	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de un año. Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislacion térmica hasta 10 metros embutidos con caletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vació del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios **Lugar de Instalación:** • **DIRECCIÓN UOC** • **DIRECCIÓN CNEA** • **DPTO. RENDICION DE CUENTAS**						
3	**40101701-002**	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SIPLIT.** Tipo de pared. Capacidad Nominal FRIÓ/CALOR de 24.000 BTU/h. Potencia FRIÓ/CALOR de 1865/1790 Wats aproximadamente. Corriente nominal de 8,6 / 8,2 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/1/50 Hz. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de un año. Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislacion térmica hasta 10 metros embutidos con caletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vació del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios **Lugar de Instalación:** • **DIRECCION SERVICIOS GENERALES** • **DIRECCIÓN CEMIT** • **DIRECCION EVALUACION Y ACREDITACION** • **UNIDAD DE ALMACENES** • **SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR**			UNIDAD	9		
4	**30181503-003**	**TERMO CALEFÓN DE 100 Ltrs..**			UNIDAD	1		
		Características:						
		Capacidad: 100 Ltrs. **Potencia: 1800 W**						
		Voltaje: 230 V **Tiempo Calentamiento (T=45º): 3h 13 min.** **Temperatura máxima ejercicio: 80º C** **Dispersión Térmica 65 ºC: 1,39 KWH/24h** **Peso Neto: 25,5 Kg.** **Índice de Protección: IPx3** **Regulación precisa y personalizable de la temperatura** **Válvula de seguridad testeada a 8 bar** **Calderín esmaltado al titanio a 850ºC** **Ánodo de magnesio de grandes dimensiones** **Instalación y puesta en funcionamiento del termo calefón en reemplazo del equipo existente (ya inservible) en el CEMIT**						
		OBSERVACIÓN: El oferente adjudicado deberá presentar una garantía escrita de buen funcionamiento de los equipos por un periodo de 1 (un) año.						
TOTALES								**0**

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: gnetto@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Debe decir:

ÍTEM	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Marca del producto	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SIPLIT.** Tipo de pared. Capacidad Nominal FRIÓ/CALOR de 12.000 BTU/h. Potencia FRIÓ/CALOR de 1250 Wats aproximadamente. Corriente nominal de 6,5 / 5,5 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/240/50 Hz. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de un año. Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislacion térmica hasta 10 metros embutidos con caletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vació del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios **Lugar de Instalación:** • **DIRECCIÓN CEMIT** • **D.G.I.C.T**			UNIDAD		2		
2	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SIPLIT.** Tipo de pared. Capacidad Nominal FRIÓ/CALOR de 18.000 BTU/h. Potencia FRIÓ/CALOR de 1250 Wats aproximadamente. Corriente nominal de 6,5 / 5,5 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/240/50 Hz. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de un año. Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislacion térmica hasta 10 metros embutidos con caletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vació del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios **Lugar de Instalación:** • **DIRECCIÓN UOC** • **DIRECCIÓN CNEA** • **DPTO. RENDICION DE CUENTAS**			UNIDAD		5		
3	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SIPLIT.** Tipo de pared. Capacidad Nominal FRIÓ/CALOR de 24.000 BTU/h. Potencia FRIÓ/CALOR de 1865/1790 Wats aproximadamente. Corriente nominal de 8,6 / 8,2 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/1/50 Hz. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de un año. Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislacion térmica hasta 10 metros embutidos con caletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vació del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento.			UNIDAD		9		

Universidad Nacional de Asunción

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

www.una.py

C. Elect.: gnetto@rec.una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8

CC: 910, Asunción – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ÍTEM	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Marca del producto	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios							
		Lugar de Instalación: • **DIRECCION SERVICIOS GENERALES** • **DIRECCIÓN CEMIT** • **DIRECCION EVALUACION Y ACREDITACION** • **UNIDAD DE ALMACENES** • **SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR**							
4	**30181503-003**	**TERMO CALEFÓN DE 100 Ltrs..**			UNIDAD		1		
		Características:							
		Capacidad: 100 Ltrs. **Potencia: 1800 W**							
		Voltaje: 230 V **Tiempo Calentamiento (T=45º): 3h 13 min.** **Temperatura máxima ejercicio: 80º C** **Dispersión Térmica 65 ºC: 1,39 KWH/24h** **Peso Neto: 25,5 Kg.** **Índice de Protección: IPx3** **Regulación precisa y personalizable de la temperatura** **Válvula de seguridad testeada a 8 bar** **Calderín esmaltado al titanio a 850ºC** **Ánodo de magnesio de grandes dimensiones** **Instalación y puesta en funcionamiento del termo calefón en reemplazo del equipo existente (ya inservible) en el CEMIT**							
		OBSERVACIÓN: El oferente adjudicado deberá presentar una garantía escrita de buen funcionamiento de los equipos por un periodo de 1 (un) año.							
		TOTALES							**0**

Prof. Econ. ***Gloria Netto Duarte***
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas