INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 26/15 "PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS" ID Nº 295353.

ACLARACIÓN Nº 1

Consulta Nº 1: Con relación a las Celdas favor definir si es que solo se está solicitando Celdas de Maniobra y Protección sin las Celdas de Llegada o Entrada y sin las Celdas de Medición. Por lo expuesto en el pliego al parecer las 2 Celdas son de Maniobra y protección tipo seccionador fusible, a SF6, pero no se coloca en evidencia; No se menciona si ya existen las otras celdas o si se emiten su adquisición simplemente.

Respuesta Nº 1: Las celdas deberán ser de Maniobra y Protección, conforme al PBC

Consulta Nº 2: Las Celdas solicitadas deberán ser Metal Cald o Metal Enclosed

Respuesta Nº 2: Con sus correspondientes armarios metálicos y accesorios propios, conforme al PBC.

Consulta Nº 3: Solicitar prórroga de fecha para realizar visitas técnicas.

Respuesta Nº 3: Las fechas se han prorrogado y hasta la fecha ya se han recibido visitas técnicas de dos empresas, a los cuales se han hecho las aclaraciones solicitadas.

Consulta Nº 4: Especificar si los conductores aislados de aluminio solicitados en el Ítem 2 serían del tipo: "Aislado Semiprotegido" o "Preemsamblado".

Respuesta Nº 4: Los conductores deberán ser "Aislados", contra contactos ocasionales con ramas de árboles, conforme al PBC.

Abog. César Mallorquín
Gerente Unidad Operativa de Contratación