Asunción, 24 de agosto del 2018

ADENDA Nº05/2018: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2018 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE POZOS Y ACCESORIOS PARA POZOS" - ID 341.770

1. **Se modifica la fecha de apertura de sobres en el SICP.**
2. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – LOTE N° 2 - ITEMS N° 4**

Dónde dice:

LOTE N°2		
Ítems	**Descripción**	**Especificación Técnica**
4	Electrobomba Tipo Monobloc para reserva de la Electrobomba de San Lorenzo	Electrobomba Monobloc de 7,5HP, 380 V, 50 Hz.

Debe decir:

LOTE N°2		
Ítems	**Descripción**	**Especificación Técnica**
4	Electrobomba Tipo Monobloc para reserva de la Electrobomba de San Lorenzo	Electrobomba Monobloc de 7,5HP, 380 V, 50 Hz. Caudal mínimo:18 m3/h Altura mínima: 32 mca

Abg. Carlos Antonio Ocampos.
Gerente de la UOC

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
ESSAP