Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones

Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay
**Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 149** **RUC Nº: 80000757-3**
E mail: rgonzale@fil.una.py

Asunción, 11 de Setiembre de 2013.-

**ADENDA Nº 01/2013.-**

**ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CON RELACION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONTRATACION DIRECTA POR UNICA VEZ, DEL PAC ID. Nº 262.078 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES (MURALLA)"**

La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, en consideración a lo establecido en el formulario del pliego estándar de invitación, para la Contratación Directa mencionada, **SE ACLARA** las bases del Procedimiento de Contratación Directa por Única vez, mencionado más arriba, en cuanto a las especificaciones técnicas de la misma, a efectos de seguir con el proceso de contratación y su adjudicación correspondiente, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

1) **Consulta recibida:** Envarillado de mampostería de muralla existente.....GL (1) Favor indicar cuantos ml y qué tipo de Envarillado, cada cuantas hiladas y si que diámetro de varilla / cuantas lleva por metro lineal.
**Aclaración:** se refiere a varillas de 8, cuyas longitudes tendrán un metro lineal (1ml) y serán colocadas a ambos lados de los pilares existentes a una altura de 0,70 la primera y a 1,40 la segunda contando desde la base de la muralla.

2) **Consulta recibida:** Mampostería de 0,15, ladrillo común, visto a una cara, altura 2,00 mts..... m2 (351,40)
Se contradice con los detalles del plano, donde indica Visto 1 cara y revocada la otra, en las EETT dice visto 2 Caras, favor indicar cuál es la que se pide cotizar
Se pide o no un tratamiento para proteger como silicona o patinal D?
**Aclaración:** El llamado se refiere a mampostería de 0,15, ladrillo común, visto a una cara, con una altura de 2 metros. Por lo tanto el resultado de multiplicar 175,7 ml a cubrir por la altura anteriormente dicha, reproduce los 351,40 m2 especificado en la planilla de precios.
Se aclara que no se solicita el revoque de la misma, como tampoco ningún tratamiento a la misma.

*Alberto Rodrigo González*
*Jefe U.O.C.*
*Facultad de Filosofía U.N.A.*