08/04/2014

Adenda Nº 1

LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014 PARA "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."

1. Especificaciones Técnicas

Item	Código de Catálogo	Detalle	Unid.	Cant
1	40101701-002	Acondicionadores de Aire de 6 0 0 0 0 BTU frío/calor tipo Split Interno, Tensión 380/3f/50Hz. Trifásico, filtro desodorizador, diseño compacto y moderno, control remoto, renovación de aire, compresor tipo reciprocante y/o tipo scroll, alta presión y temperatura; serpentín construido con tubos de cobre endurecido con aletas de aluminio protegidas contra la corrosión; rejilla de protección plástica, operación silenciosa, interior forrado con aislamiento térmico adherida al gabinete, tres velocidades del ventilador con desplazamiento silencioso del aire, filtro de aire tipo lavable de propipropileno y rejillas oscilatorias.Con Kit de instalación y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Unid.	38
2	40101701-002	Acondicionadores de Aire de 3 6 0 0 0 BTU frío/calor tipo Split Interno, Tensión 380/3f/50Hz. Trifásico, filtro desodorizador, diseño compacto y moderno, control remoto, renovación de aire, compresor tipo reciprocante y/o tipo scroll, alta presión y temperatura; serpentín construido con tubos de cobre endurecido con aletas de aluminio protegidas contra la corrosión; rejilla de protección plástica, operación silenciosa, interior forrado con aislamiento térmico adherida al gabinete, tres velocidades del ventilador con desplazamiento silencioso del aire, filtro de aire tipo lavable de propipropileno y rejillas oscilatorias.Con Kit de instalación y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Unid.	3

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES · VITAM IMPENDERE VERO · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · ASUNCIÓN - PARAGUAY · 1889

Lic. Edgar D. Cardozo
Coordinador U.O.C

2. Kits de Instalación

I. Para Equipos de 60.000 BTU:

- Cañería de Cobre de 1/2 pulgadas 12 metros con aislación de caucho.
- Cañeria de Cobre de 1 1/8 pulgadas 12 Metros con aislación de caucho.
- 4 codos de cobre de 1/2 pulgadas por cada equipo.
- 4 codos de cobre de 1 1/8 pulgadas por cada equipo.

II. Para Equipos de 36.000 BTU:

- Cañería de Cobre de 1/2 pulgadas 12 metros con aislación de caucho.
- Cañería de Cobre de 7/8 pulgadas 12 Metros con aislación de caucho.
- 4 codos de cobre de 1/2 pulgadas por cada equipo.
- 4 codos de cobre de 7/8 pulgadas por cada equipo.

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES · VITAM IMPENDERE VERO · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · ASUNCIÓN - PARAGUAY · 1889

Lic. Edgar D. Cardozo
Coordinador UOC