UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

ACLARACIÓN N° 1

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2017 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MOTORES ELÉCTRICOS - ID 330.329

Respuestas a consultas realizadas

Consultas

1- Especificaciones Técnicas. Lote 3. – Equipos de Laboratorio – Ítem 4, Conversores de Frecuencia: Favor confirmar si el mismo es para uso en un motor de 2 HP

2- Plan de Entregas: favor si la misma podría conceder ampliar el plazo de entrega para el lote 3, como mínimo 50 días desde la firma del contrato.

3- Ítem 8, Lote 1: Caja de llave plástica externa: Favor aclarar qué tipo de caja de llave se estarían refiriendo, si sería una para llaves termomagnéticas o para llave interruptoras de luz (placas de llave externa).

4- Ítem 9, Lote 1: Capacitor trifásico de 5KVAR/400V: Solicitamos sean aceptados Capacitor trifásico de 10KVAR/400V, ya que es lo que se disponible en el mercado.

5- Ítem 19, lote 1: Llave de un punto solo embutido: Favor dar más detalles a lo solicitado y de ser posible agregar imagen a fin de cotizar exactamente lo requerido.

6- Ítem 24, lote 1: Pico para llave de 10 A: Favor dar más detalles a lo solicitado si sería pico interruptor o pico toma, y de ser posible agregar imagen a fin de cotizar exactamente lo requerido

7- Ítem 33, lote 1: Transformadores de corriente Escala de 50/5 amper: Solicitamos sean aceptados Transformadores de corriente Escala de 100/5 amper, ya que es lo que se disponible en el mercado actualmente.

8- Ítem 93, lote 2: Terminal para cable tipo PIN varias medidas: Favor aclarar las cantidades y medidas de cada terminal, para poder ofertar mejor.

Respuesta a Consultas

1- El conversor de frecuencia solicitado es para uso en un motor de 2 HP, conforme se indica en la Adenda N° 1.

2- La convocante considera no modificar el plan de entregas, teniendo en cuenta que el plazo para la entrega total de los bienes será de 30 días contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor adjudicado.

3- Las cajas de llave plástica externa son para llave interruptora de luz y tomas, conforme se indica en la Adenda N° 1.

Imagen ilustrativa



4- La convocante considera no realizar ninguna modificación con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 9, lote 1 - Capacitor trifásico de 5KVAR/400V

5- Ítem 19, lote 1: Llave de un punto solo embutido, conforme se indica en la Adenda N° 1.

Imagen ilustrativa



6- Ítem 24, lote 1: Pico para llave de 10 A, conforme se indica en la Adenda N° 1.

Imagen ilustrativa

7- Se indica en la Adenda N° 1

8- Ítem 93, lote 2: Terminal para cable tipo PIN varias medidas: Se indica como sigue. 60% de 2mm y 40% de 4mm, conforme se indica en la Adenda N° 1.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones