Asunción, 11 de noviembre del 2019

ADENDA O1-LICITACION POR CONSURSO DE OFERTAS OFERTAS Nº 29/2019 "MODIFICACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE AGUA TRATADA EN LA PLANTA Nº 2 DE ENCARNACION" ID; 371277.-

1) **Se modifica en el SICP la fecha de consulta, la fecha de entrega y la fecha de apertura de ofertas.**

2) **Se modifica en la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS.** La Lista de Items de manera a coincidir con la planilla cargada en el SICP donde en la lista de Subitems figuran las cantidades necesarias para los 10 filtros.

Quedando:

Item1. ADECUACION MODULO DE FILTRO. Cantidad:10.PARA LOS 10 MODULOS DE FILTRO SE REQUIEREN:

Sub item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.1	Provisión y Colocación de NIPLE de 300 mm H.D. x 3 m.	Un.	10
1.2	Provisión y Colocación de NIPLE de 100 mm Caño Mannesmann x 1,25 m. rosca macho	Un.	160
1.3	Provisión y Colocación de Manguito Adaptador de 100 mm rosca hembra	Un.	160
1.4	Fabricacion y Perforación Caño de 300 mm	Un.	160
1.5	Fabricación y colocación de Brida Ciega de 300 mm	Un.	10
1.6	Fabricación y colocación de Brida de 300 mm	Un.	20
1.7	Perforación de 150 orificios a Niple de 100 mm	Un.	160
1.8	Fabricación de tapones a NIPLE de 100 mm	Un.	160
1.9	Provisión y Colocación de Canto Rodado de 10 a 20 mm	m3	20
1.10	Provisión y Colocación de Canto Rodado de 20 a 30 mm	m3	20
1.11	Servicio Desmontaje Loseta Existente	Un.	10
1.12	Servicio Desalijado Lecho Filtrante	Un.	10
1.13	Servicio Montaje de Tubos Perforados	Un.	10
1.14	Servicio Zarandeo Lecho Filtrante	Un.	10
1.15	Servicio Cargado Lecho Filtrante y Canto Rodado	Un.	10
1.16	Fabricación y colocación de Abrazadera de 300 mm	Un.	60
1.17	Fabricación de Abrazadera de 100 mm	Un.	320
1.18	Provisión y colocación Perno de 1/2 pulg.	Un.	380
1.19	Provisión y colocación Pintura Antioxidante (5 lts)	Un.	140
1.20	Provisión y Colocación de Bulón de Acero de 3/4 x 3 pulg	Un.	120

Previo a la apertura, el oferente podrá realizar una **"Visita Técnica"** de reconocimiento de los lugares donde se realizarán los servicios de **07:00 a 15:00hs hasta 1 (un) día hábil antes de la fecha establecida para realizar consultas.**
Comunicándose con el Ing. Walter Martinez al Telef. 0985 759915
Dir.: Av. Irrazabal y Bomberos voluntarios. Barrio Pacú Kua Encarnación.
Todos los Oferentes, deberán- declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato.

3) **Se agrega en la . SECCIÓN VII. ANEXOS. H. CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO.**

Se agrega:
Presentar Certificado de Visita técnica o Declaración Jurada de que conoce sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato.

Ing. Laura Lorena Aquino
Jefa de Unidad de Logistica y Administración
GORI - ESSAP S.A.

Cornelio Gómez González
Gerente Operativo Regiones del Interior
ESSAP S.A.