COPACO S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
Dpto. Proceso de Contratación
División Licitaciones
Alberdi N° 619 - Asunción-Paraguay Tel.: (021) 419-4686
E-mail: licitaciones@copaco.com.py

Asunción, 17 de enero de 2017.-

A LOS OFERENTES:

REF. LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2016 "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN" – AD REFERENDUM - ID - 310539

ACLARACIÓN N° 1

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de responder a las consultas efectuadas por potenciales oferentes de la Licitación por Concurso de Ofertas de referencia.

CONSULTA: 1

CARACTERÍSTICAS PARA LOS REPUESTOS Y MATERIALES

Los compresores a ser proveídos deben tener las características acorde a la potencia de los equipos expresados BTU/h, según la planilla de suministro. Deberán ser de procedencia europea, norteamericana o japonesa, debido a que los equipos de climatización de la compañía que necesitan de estos equipamientos poseen este tipo de compresores.

Los motores de ventiladores a ser proveídos, deberán tener potencia y características, según la planilla de suministro. Deben ser de procedencia europea, norteamericana o MERCOSUR.

Con los compresores se deberán entregar los accesorios correspondientes (ej. Capacitores, tapa de borne, soportes de goma, etc.)

Los contactores, transformadores, capacitores, etc. solicitados deberán ser de origen europeo, americano o MERCOSUR.

Solicitamos adenda: y se omita o amplíe la procedencia de los mismos

RESPUESTA: 1

- Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA: 2

Los caños de cobres solicitados son para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de equipos de climatización. Deberán ser proveídos en rollos de 15 metros cada uno, los cuales deberán estar cerradas con tapas en los extremos, para evitar la entrada de humedad dentro de las cañerías. Las secciones de los caños deberán cumplir con las medidas solicitadas en la planilla de suministro.

Solicitamos adenda: que la cantidad sea 15,24 metros de cada rollo a ser proveído.

RESPUESTA: 2

- Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Atentamente,

ABOG. MARÍA JOSÉ IBARRA OLHAGARAY
GERENTE UOC
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES