CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/14
SERVICIO DE READECUACION DE BAÑOS DEL 9º PISO DE LA OFICINA CENTRAL

Asunción, 7 de julio de 2014

ACLARACIÓN Nº 1

Petróleos Paraguayos (PETROPAR) comunica a las empresas interesadas en participar de la Contratación Directa N° 21/14 para el "servicio de Readecuación de Baños del 9º piso de la Oficina Central" - ID 278.646, la siguiente Aclaración:

FORMULARIO N° 1

Consulta
En la planilla dice extractor de aire de 3hp para ductos de 100 mm.

¿No debe de ser para ductos 1,00 m, porque los extractores con motores de 3hp vienen a partir de esa medida?

Respuesta.
Debe ser para caños de 100 mm de diámetro, el mismo es la existente que va del piso 9° al 15° hasta la azotea. A través de este caño de 100 mm de diámetro se ventila el baño de cada piso.

Emilio Bogado Benítez
GERENTE
Unidad Operativa de Contratación (UOC)