DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDEN° 1359/2018
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA 66KV LAMBARÉ – TRES BOCAS.

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 6

Asunción, 22 de mayo de 2018

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Hemos recibido de varios Oferentes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA N° 1. **Ítem 1.2.1 y 1.2.1: Suministro del panel de CP&M pata la SE TBO**

Dado que para que la función 87L a ser incorporada en el panel en cuestión sólo podrá ser implementada si el relé que la soporte es de la misma marca que el existente en el extremo de LAM, para cumplir con ese suministro sólo podríamos recurrir al fabricante de tal equipo, lo que le quitaría competitividad a nuestra oferta.

Para evitar tal situación, sugerimos dos alternativas posibles:

a) Que ANDE suministre el relé en cuestión (en realidad dos, protección primaria y secundaria) para incorporarlo al panel que el Contratista diseñe, construya y suministre.

b) Que ANDE entregue un panel completo con todos los componentes instalados, incluidos los relés de protección.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas,la respuesta a la Consulta N° 25 de la Comunicación Aclaratoria N° 5, cuya copia obra en su poder.

CONSULTA N° 2. **Lista de Cantidades:** las cantidades indicadas en el ítem 51 (ítem SICP) son correctas?

Ítem 51 – Normal para cable aislado XLPE 800 mm², 100 MVA-72,5 kV – **cantidad 3 (tres) unidades.**

RESPUESTA

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cotizar conforme a las cantidades indicadas en la Lista de Cantidades, cuya copia obra en su poder. Por otro lado, se recuerda que el Proyecto Ejecutivo es responsabilidad del Contratista por lo que las cantidades de los diferentes ítems, indicadas en la Lista de Cantidades son referenciales, pudiendo éstas sufrir algunos ajustes en la etapa de la obra.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD