Misión: Regir la política sectorial e impulsar el desarrollo agrario, sustentable y sostenible contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población

Asunción, 04 de Junio de 2010

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional MAG Nº 13/2010
"Adquisición de Equipo de Computación Software".- ID Nº 194118; EXP. Nº: 310065 del 12/05/2010.

ACLARACION Nº 02

CONSULTA 1:

ITEM 5: Exigen Rack de 42U Abierto con fijación al piso de 4 Parantes.

- Es aceptable para la Institución se coticen (2) dos Racks CERRADOS de 42U uque dan cumplimiento en las dimensiones de anchura (600 mm) y de Profundidad (1070) milímetros exigidos y que además brindan las siguientes ventajas:
  - Puerta delantera, puertas traseras y paneles laterales con llave única (100% de seguridad, ya que nadie puede acceder a los activos).
  - Ruedas preinstaladas en fabrica, que faciliten el posicionamiento.
  - Capacidad de peso (Carga estática): 1363 kg.
  - Alto: 1991.00 mm (altura correcta para atravesar aberturas con facilidad).
  - Posiciones numeradas por número de unidades.
  - Posee certificaciones de compatibilidad con HP/Compaq, SUN, IBM, DELL, Cisco y Lucent para elementos compatibles con el Estándar EIA-310-D.
  - Acero rolado en frío calibre 16.

ACLARACION 1:

La Convocante aclara que los bienes ofertados deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas establecidas en el Pliego de bases y Condiciones, se deberá cotizar RACK de 42 u Abierto.

CONSULTA 2:

ITEM 5: Si fuese aceptable el cotizar RACK CERRADO en vez de Rack de 4 Postes.

- Se debe o NO se debe cotizar Kit de Ventiladores dobles (total 4 ventiladores) que se instala en el techo del rack y que extrae el aire caliente generado por los activos instalados dentro del Rack.

ACLARACION 2:

La Convocante aclara que los bienes ofertados deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas establecidas en el Pliego de bases y Condiciones, se deberá cotizar RACK de 42 u Abierto, por lo que no es necesario los ventiladores.

CONSULTA 3:

ITEM 5: Si fuese aceptable el cotizar RACK CERRADO en vez de Rack de 4 Postes.

- Se debe o NO se deben cotizar Paneles de obturación de 1U que se instalan sin herramientas para administración de la circulación de aire al ocupar las "U"s libres

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Misión: Regir la política sectorial e impulsar el desarrollo agrario, sustentable y sostenible contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población

(U's no utilizadas) en el rack. La cantidad de paneles se define con la cantidad de Us libres en el rack una vez instalados los Servidores y UPS's.

ACLARACION 3:

La Convocante aclara que los bienes ofertados deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas establecidas en el Pliego de bases y Condiciones, por tanto se podrán ofertar bienes con características superiores a las especificadas.

CONSULTA 4:

ITEM 5: Incluir en el costo el montaje e instalación de equipos en el rack.

- Deben los (2) ordenadores de cables "vertical" ser para organización vertical de cables, de montaje sin herramientas, que permite una rápida instalación y no ocupa espacio en U dentro del gabinete. Cubre la mitad del canal trasero para cables, lo que permite montar al lado una unidad PDU (Canal de tensión) vertical para montaje en rack.
- Deben los (2) ordenadores de cables "horizontal" ser del tipo que facilita la organización frontal de cables y, al mismo tiempo, permite pasar cables a los dispositivos ubicados en la parte posterior. Ocupa 2U de espacio en rack.

ACLARACION 4:

La Convocante aclara que los bienes ofertados (ITEM 5) deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas establecidas en el Pliego de bases y Condiciones, así mismo aclara:

- Que los dos ordenadores de cables "vertical" deben ser para organización vertical de cables, de montaje sin herramientas, que permita una rápida instalación y que no ocupe espacio en U dentro del Gabinete.
- Que los dos ordenadores de cables "horizontal" deben ser del tipo que facilita la organización de cables y que permita pasar los cables a los dispositivos ubicados en la parte posterior y ocupa dos U.

Atentamente:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. NESTOR RAMON ALVARENGA BAEZ
Director de Contrataciones-MAG

Visión: Ser una Institución líder, eficiente y transparente; con recursos humanos calificados; que brinda servicios de excelencia al sector agrario con énfasis en la familia rural.