essap
Compromiso de calidad y eficiencia

ACLARACION N°01/2014
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 15/2014 "ADQUISICIÓN DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA LA CIUDAD DE CAACUPE Y SAN BERNARDINO".
ID 277372
07/05/2014.

1. **CONSULTA:** Todas las redes existentes de la ESSAP en grandes diámetros son de PVC, material que cumple sobradamente las especificaciones hidráulicas solicitadas para el llamado de referencia. Del mismo modo, el PVC es producción nacional de varias empresas lo que le da una gran ventaja competitiva en cuanto al costo y la disponibilidad requerida para éste llamado (menos de 60 días). Es necesario recalcar el hecho que el diámetro externo de los tubos de PVC-O (DE=250 mm), no es compatible con las redes existentes de la ESSAP a las cuales debe conectarse esta aductora (DE=274 mm). Además, se debería tener en cuenta para futuras reparaciones o modificaciones, que tanto los accesorios existentes en los depósitos de la ESSAP como los comercializados a nivel local tienen los diámetros de acuerdo a norma (DE=274 mm). Por todo lo expuesto se solicita la modificación del material solicitado para la aductora principal en la ciudad de San Bernardino – Lote 2 a Policloruro de Vinilo (PVC).

   RESPUESTA: De conformidad a las necesidades de la Convocante, se solicita adecuarse a las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.