Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

¡Construyamos Futuro con Calidad!

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 06/2014
"ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FABRICA DE VILLETA"

ADDENDA Nº 2

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones introducidas al Pliego de Bases y Condiciones, quedando de la siguiente manera:

SECCION III

Especificaciones Técnicas

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

Según Resolución Nº 1336/13 del MIC las Especificaciones son las siguientes:

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas			
P.M. (pedido de material) Nº 5012/2014 – CIP - VILLETA – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION					
1	Gas Oíl. Tipo III	Características	Unidades	Especificaciones técnicas (1)	Método
				DIESEL	ASTM
		Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (2)
		Agua y sedimento, máx.	%v/v	0,1	D 1796
		Viscosidad cinemática a 40°C	CSt	1,9-5,0	D 445 D 7042
		Densidad a 15°C	g/cm³	Informar	D 1298 D 4052
		Color, máx. (3)		2,5	D 1500
		Azufre, máx. (4)	ppm	1800	D 4294
		Aromáticos, máx. (5)	% vol	30	D 1319
		Destilación 90% vol., recogido, máx.	°C	370,0	D 86
		Punto de inflamación min.	°C	42	D 93
		Corrosión lamina de cobre, 3h a 50°C, máx.		2	D 130
		Cenizas, máx.	% m/m	0,02	D 482
		Número de Cetano,		45,0	D 613

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

		min. (6)			
		Índice de Cetano calculado, min. (7)		45,0	D 976
		Punto de escurrimiento, verano, máx.	°C	8	D 97
		Punto de escurrimiento, invierno, máx	°C	-5	D 97
		Residuo Carbonoso Ramsbottom en 10% de residuo de destilado, máx.	% m/m	0,25	D 524
		Aditivos (8)		Consignar Nº de Registro del aditivo en el MIC	Informar método

P.M. (pedido de material) Nº 5013/2014 – CIP - VILLETA – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

		Características	Unidades	Especificación (1)	Método
				Gasolina Ron 95/E25 (3)	ASTM
		Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (4)
		Alcohol Etilico anhidro, máx.	% v/v	25	
		Color (5)		Azul	Visual
		Azufre, máx. (6)	ppm	300	D 1266 D 3120 D 4294
2	Nafta	Destilación 10% Vol. Evaporado, máx. 50% Vol., evaporados 90% Vol., evaporados, máx. Punto final, máx. Residuos, % v/v, máx.	°C	 70,0 65,0-120,0 190,0 225,0 2,0	D 86
		Hidrocarburos aromáticos, máx. (7)	% v/v	35,0	D 5769
		Benceno, máx. (8)	% v/v	1,5	D 6277 D 5769
		Corrosión Lámina de Cobre, 3h a 50°C, máx.	Nº	1,0	D 130
		Tensión de Vapor Reid a 37,8° C (9)	kPa	49,0 – 93,0	D 4953 D 5190 D 5191 D 5482

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

		Gomas existentes, máx. (10)	mg/100 ml	5,0	D 381
		Numero de Octanos Research (F1), min. (11)	RON	95,0	D 2699
		Densidad a 15ºC	g/cm^3	Informar	D 1298 D 4052
		Plomo, máx.	g/l	0,013	D 3237 D 3116
		Aditivos (12)		Consignar Nº de Registro del Aditivo en el MIC	Informar método
		Methil Ter- Butyl Ether o Ether Metil Tert- Butilico (MTBE), máx. (13)	% v/v	2	D4815

Observación:

- Las entregas serán en la modalidad a granel o carga cerrada en la planta fabril de Villeta.
- El potencial oferente necesariamente deberá contar al menos 2 Estaciones de Servicios en un radio no mayor a 15 km la fábrica de INC ubicada en Villeta.
- Para el Ítem 1(GASOIL): el oferente deberá incluir en su oferta la provisión e instalación de una maquina de expendio en el lugar donde se le indique dentro del predio del CIP Villeta para el expendio de gasoil del tanque reservorio, incluido los demás accesorios para el funcionamiento del mismo, como ser (bomba, filtro, etc). Así mismo, quedara a cargo del proveedor el mantenimiento de los mismos dentro del periodo de tiempo que el equipo lo requiera, o cuando la INC lo solicite en caso que sea necesario; y al término del contrato o su ejecución total, el proveedor podrá retirar los elementos proveídos en el estado que se encuentre sin que esto implique responsabilidad alguna de la convocante ante alguna avería desgaste por su uso.-
- Para el Ítem 2 (NAFTA) el oferente deberá proveer a la INC un tanque con capacidad de 500 a 1.000 litros para su uso incluyendo los elementos suficiente para su funcionamiento e instalación del mismo como ser (tanque, bomba, filtro, maquina de expendio etc.), así también quedara a cargo del proveedor el mantenimiento del mismo dentro del periodo de tiempo que el equipo lo requiera, o cuando la INC lo solicite en caso que sea necesario; y al término del contrato o su ejecución total, el proveedor podrá retirar los elementos proveídos en el estado que se encuentre sin que esto implique responsabilidad alguna de la convocante ante alguna avería desgaste por su uso.-

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

PRORROGA DE FECHA

Las nuevas fechas para la Licitación de referencia de referencia quedan de la siguiente forma:

ACTIVIDAD	FECHA
Fecha Inicio de recepción de propuesta	20/03/14 – 10:00 Hs.-
Fecha final recepción de propuesta	21/03/14 – 10:00 Hs.-
Fecha inicio etapa competitiva	21/03/14 – 10:10 Hs.-
Fecha tope para presentación de sobres	24/03/14 - 10:00 Hs.-
Apertura de Sobres	24/03/14 - 10:15 Hs.-

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.