Asunción, 21 de marzo de 2023

DICTAMEN GUOC N° 17/2023

GERENCIA DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO" - ID N° 424.779

ANTECEDENTES:

En virtud de las disposiciones previstas en la Resolución DNCP N° 1890/2020, esta Unidad Operativa de Contrataciones procede a evaluar los antecedentes del expediente administrativo pertinente en base a las siguientes consideraciones:

SUSTENTO DOCUMENTAL Y JUSTIFICACIÓN DEL DICTAMEN PRECIOS DE REFERENCIA:

A partir de la información obtenida, por Comunicación Interna **DAS N° 087/2023**, solicita el inicio del llamado, recepcionada a través de correo electrónico institucional para la **"ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO" - ID N° 424.779,** recepcionada en fecha 2 de marzo del 2023 remitida por la **Dirección de Alcantarillado Sanitario**, por el cual remite los precios referenciales para el llamado en cuestión.

MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES:

Punto 4 "...Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo".

Empresas que remitieron presupuesto: **IRIMAQ S.A.**

Ítem	Descripción del bien, obra o servicio	Presupuesto Oferente IRIMAQ S.A.	Presupuesto Oferente COMAGRO S.A.	Presupuesto Oferente EVEREST INGENIERIA	Precio referencial del llamado (Promedio en Gs)	Cantidad	Monto Total Gs.
1	Adquisición de Electrobombas para la ciudad de Coronel Oviedo	577.600.000	0	0	577.600.000	2	1.155.200.000

Realizado el análisis correspondiente en base a los antecedentes arrimados, se verifica que el mecanismo utilizado por la Convocante para la elaboración del precio referencial, se encuentra establecido en Numeral 1 Aspectos a tener en cuenta para la elaboración de los Precios Referenciales del Anexo de la **RESOLUCIÓN 1890/2020** que reza *"Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia."*

LIC. FÁTIMA BENÍTEZ
Gerente - UOC
essap

Que, bajo responsabilidad del sector solicitante a través de la comunicación interna DAS N° 074/2022, ha remitido planilla de análisis y menciona que debido a la especialidad de la contratación y la urgencia del caso se considera sólo el presupuesto de la Empresa IRIMAQ S.A. como precio base. A las empresas COMAGRO S.A. y EVEREST INGENIERIA también fueron solicitadas la cotización de la electrobomba, pero a la fecha 09/02/2023 no han remitido lo solicitado, se adjunta a la misma los correos.

Es de destacar que, la Unidad Operativa de Contratación se limita a elevar los antecedentes en los que, la la Dirección de Alcantarillado Sanitario, establecen la metodología utilizada para la elaboración de los precios referenciales de la presente convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020, no implicando el presente dictamen aprobación alguna, ya que ésta dependencia no posee la idoneidad técnica ni ha tomado parte en el proceso de preparación de la estimación de costos, que ha culminado con la fijación del precio referencial de la presente convocatoria

Se adjunta copia de los mismos al presente dictamen.

LIC. FÁTIMA BENÍTEZ
Gerente - UOC
essap sa

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguayo de la gente

GERENCIA 08-02-2023 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Verónica Vergara
Unidad Operativa de Contrataciones

essap sa 08-02-2023 Gerencia General Secretaría

COMUNICACIÓN INTERNA – DAS – N° 074/2022

A : Gerencia General
C/c : Gerencia UOC
DE : Dirección de Alcantarillado Sanitario

REFERENCIA : Adquisición de Electrobombas para la ciudad de Coronel Oviedo
FECHA : 08/02/2023

Me dirijo a la Gerencia General y a la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones, a los efectos de solicitar su Visto Bueno para el inicio del proceso de llamado a Licitación **"Adquisición de Electrobombas para la ciudad de Coronel Oviedo"** en **carácter de urgencia** por inclusión en el PAC del presente año. La adquisición de Electrobombas esta prevista en el presupuesto de la Dirección de Alcantarillado Sanitario para el presente ejercicio.

La adquisición de dos (2) Electrobombas para Aguas Negras es con el fin de renovar las mismas en las dos estaciones de Bombeo con que cuenta la ciudad, una ubicada en el Barrio 1° de Marzo (**con carpeta fiscal abierta actualmente**) y otra en el Barrio Costa Alegre, ambas con electrobombas de 75 HP; el objetivo es renovar las Electrobombas existentes ya que las mismas son las originales (FLYGT 3300 HT) y presentan mucho desgaste y reparaciones anteriores. Contar con Bombas nuevas ayudará a evitar el derrame de aguas residuales en la vía pública y/o cursos de agua.

Se solicita que la electrobomba a ser adquirida sea idealmente de la marca FLYGT o con encastre compatible con la marca FLYGT (originalmente instalada) debido a que en las estaciones de bombeo se encuentran instaladas elementos de la marca mencionada con su respectiva configuración particular (soportes de guía, separaciones entre las mismas y sistema de encastre) la adquisición de una electrobomba no compatible con estos elementos requerirá un trabajo adicional con un alto nivel de precisión; y causará derrames en la vía pública y/o cursos de agua lo cual es inadmisible debido a la reglamentación del MADES y situación que constituiría un agravante en la carpeta fiscal abierta por Procesamiento Ilícito de Desechos.

Se solicita implementar un proceso administrativo que minimice en lo posible los plazos de publicación y adjudicación del llamado. Se adjunta copia de la carpeta fiscal ambiental abierta por procesamiento ilícito de desechos.

Atentamente,

Dirección de Alcantarillado Sanitario
ESSAP S.A.

essap GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

Asunción, 9/2/2023

ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO ID:					
Item/lote	Descripción del bien, obra o servicio	Presupuesto Oferente IRIMAQ S.A.	Presupuesto Oferente COMAGRO S.A.	Presupuesto Oferente EVEREST INGENIERIA	Precio referencial del llamado (Promedio en Gs)
1	Adquisición de Electrobombas para la ciudad de Coronel Oviedo	577.600.000	0	0	577.600.000

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente

OBSERVACION:

- Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.
- Debido a la especialidad de la contratación y la urgencia del caso se considera solo el presupuesto de la Empresa IRIMAQ S.A. como precio base. A las empresas COMAGRO S.A. y EVEREST INGENIERIA también fueron solicitadas la cotización de la electrobomba pero a la fecha 09/02/2023 no han remitido lo solictado

Ing. Tadeo Valdez
Unidad de Mantenimiento
Dirección de Alcantarillado
ESSAP S.A.

Ing. Ulises Mena C.
Dirección de Alcantarillado - ESSAP S.A.

essap GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

MONTO TOTAL DEL LLAMADO

Asunción, 9 de febrero de 2023

ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO ID:

Item/lote	Descripción del bien, obra o servicio	Precio Referencial Gs.	Cantidad	Monto Total Gs.
1	Adquisición de Electrobombas para la ciudad de Coronel Oviedo	577.600.000	2	1.155.200.000

Ing. Tadeo Valdez
Unidad de Mantenimiento
Dirección de Alcantarillado
ESSAP S.A.

Ing. Ulises Mena C.
Dirección de Alcantarillado - ESSAP S.A.

IRIMAQ S.A.
MAQUINARIAS, REPUESTOS Y SERVICIOS

Autopista al AP Internacional Silvio Pettirossi Km 15.5 Luque
E-mail: fidel@irimaq.com.py
Telefonos y fax. 021 645396

PRESUPUESTO

Ruc: 80052541-8

NUMERO. ESSAP-250123

Cliente

EMPRESAS DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SA (ESSAP SA)
Ruc. 80024191-6
Dirección: JOSE BERGES 516.

FLYGT

Responsable
Fidel Espinola M.
Cel. 595985-911753

Plazo de entrega	Cant.	Clase de Mercaderias y/o Servicios **Made in DYNAPAC SUECIA**	Valor Unitario Gs.	Sub-Total Gs.
90 dias	2	Electrobomba sumergible marca FLYGT modelo **NP 3301 HT 454**, para corriente alterna trifásico 380V - 50 Hz.	577.600.000	1.155.200.000
		CARACTERISTICAS Motor trifásico potencia 55kw, para instalación en cámara humeda, cámara de Refrigeración, Arranque DIRECTO, 10 metros de cable, F15, Minicas II, Impulsor N en HARD IRON, Codo de descarga de 150 mm, Soporte de tubos guia, cadena y grilletes		
Fundición de hierro gris, apta para el bombeo de aguas residuales, cloacales, con contenido de solidos o fibras largas, para instalación en pozo colector				
Validez de la oferta 15 dias. Forma de pago. Contado Plazo para la entrega de 90 dias.			**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**1.155.200.000**
			MONEDA DE COTIZACION GUARANIES	

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION SUJETO A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Gmail in:sent

Redactar

Recibidos 325
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 14
Categorías
Social
Notificaciones 29
Foros
Promociones 1
Más

uetas
Junk
Personal
Más

2 de 2.921

Pedido de cotización de Electrobomba de 55 kW para Agua Residual

nestor roa <umasalcantarillado@gmail.com> mar, 7 feb, 15:56 (hace 2 días)
para diego.morel

Buenas tardes Sres. Everest , desde la Dirección de Alcantarillado Sanitario de la ESSAP S.A. les solicitamos sus buenos oficios par cotizar 2(dos) Electrobombas para uso en estaciones de bombeo (Pozo húmedo). Se anexan las especificaciones técnicas requeridas.
Desde ya les saludamos atte.

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail

Especificaciones ..

Responder Reenviar

Gmail in:sent

Redactar

1 de 2.921

Recibidos 325
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 14
Categorías
Social
Notificaciones 29
Foros
Promociones 1
Más

uetas
Junk
Personal
Más

Pedido de cotización de Electrobomba de 55 kW para Agua Residual

nestor roa mar, 7 feb, 15:49 (hace 2 días)

Buenas tardes Sres. Comagro, desde la Dirección de Alcantarillado Sanitario de la ESSAP S.A. les solicitamos sus buenos oficios p

Henry Bauer - Comagro mar, 7 feb, 16:01 (hace 2 días)

Buenas Tardes Nestor. Entiendo seria para precios referenciales y realizar el llamado, ya tienes bombas existentes y que marcas se

nestor roa <umasalcantarillado@gmail.com> mar, 7 feb, 16:46 (hace 2 días)

para Henry

Buenas tardes, si es con el objetivo de fijar precios referenciales del mercado para un posterior llamado. Las Bombas existentes data aproximadamente del año 1999 y son de la marca Flygt (se deberá considerar la posibilidad de realizar adaptaciones).
Considerar el menor plazo de entrega posible. El sistema de apoyo es del tipo Flygt para Bomba de 75 HP y el tipo de guías es de caños galvanizados de 3".

Responder Reenviar