DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1531/2019

"Adquisición de Transformadores Monofásicos Autoprotegidos"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 3

Asunción, 17 de octubre de 2019

Al Oferente

Señor(es):

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuya respuesta damos a continuación:

Consulta Nº 01:
Con relación al llamado de referencia a continuación le remitimos la siguiente consulta y/o pedidos:
En el PBC no se prevee el Sistema de Abastecimiento Simultáneo, consultamos si la misma puede ser aplicable de acuerdo a lo establecido en el Art. 20, inciso r) de la Ley 2051/2003 concordante con el Art. 35 del Decreto Reglamentario 21909/2003 considerando las cantidad de transformadores licitadadas en este llamado?
PRECIOS REFERENCIALES: La CEC - CGC 29.3 -GARANTÍA DE LOS BIENES: establece que el periodo de garantía de los bienes deberá ser de dos (2) años contados a partir de la emisión del Certificado de Recepción Provisional y teniendo en cuenta que la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá estar vigente también durante todo el tiempo de garantía de los bienes, al respecto, consultamos si para establecerse los precios referenciales de esta licitación se consideró los costos emisión de la garantía de Fiel Cumplimiento atendiendo que el mismo deberá estar vigente por lo menos por mil (1000) días lo que conlleva un elevado costo que no condice con los precios referenciales publicados.

En las EETT 04.13.28Rev.I Punto 4. Aisladores pasante primarios / PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS Pág. 57/67.

Borne primario de conexión del transformador a la línea	Rango de secciones de conductor (mm²)	25 a 50
	Fabricación: Normas NBR 5034	Sí
	Tipo: Prensa con ojal	Sí
	Material	Cobre / Aleación de cobre
	Tratamiento superficial:	Estañados/ Plateados

En la Planillas de Datos Garantizados, del cuadro anterior, indica : Fabricación: Normas NBR 5034.. y Tipo; Prensa con ojal T1...

La norma correspondiente a los terminales es la NBR5435, por lo que consultamos si debe decir:

Fabricación: Norma NBR 5034 Tipo; Prensa con Ojal TI Norma NBR 5435

Nota: La PLANILLA DE DATOS GARANIZADOS corresponde a la tomada en formato pdf., de la Norma ; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EE.TT. N° 04.13.28.- Rev 1, TRANSFORMADOR MONOFÁSICO AUTOPORTEGIDO CON ACEITE VEGETAL del 31/1017.

4- En las EETT 04.13.28Rev.I Punto 4. 2.7.2. / Tabla 3 Espesores del tanque

Tabla 3 : Espesores del tanque

Potencia (kVA)			25	37,5	50
Utilización		Normas	Espesores (mm)		
Tanque	Paredes Laterales	ABNT NBR6649	≥ 2,65		
	Tapa	ABNT NBR6650	≥ 2,65		
	Fondo	ABNT NBR11888	≥ 3,18		

Las dimensiones de los espesores de las chapas de acero al carbono se indica en medidas inglesas en pulgadas y llevadas a milímetros mutiplicando la medida inglesa por 25.4, para obtener su correspondientes valor en milímetros. Los proveedores nacionales de chapa utilizan el sistema MKS y por tanto las dimensiones de los espesores son en milímetros.-

Consultamos si puede utilizarse los espesores de chapas estándar y de uso común en el mercado local métrico y que son: 2,5 y 3 mm de espesor?

<u>Respuesta N° 01:</u>

1. En relación al abastecimiento simultaneo, favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.
2. Con relación a los precios referenciales, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Por otra parte, de conformidad a lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes en su Clausula 9. COSTO DE LA OFERTA es responsabilidad del Oferente financiar todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y la Convocante no estará sujeta ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de

la modalidad o del resultado del proceso de licitación.

3. Aisladores pasantes: Al respecto, remitirse al ítem 4.2.4.7 de la EE.TT 04.13.28 Rev. 1., El terminal/borne debe ser fabricado de acuerdo a la Norma ABNT NBR 5435.
4. Al respecto, ajustarse a la Especificación Técnica.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

Nadia Nuñez
DD/DSM