Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

ADENDA Nº 01/2011

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL LLAMADO POR CONCURSO DE OFERTA PARA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, ID Nº 212637, EXPEDIENTE 346456, CONVOCADO POR EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.-

El Rectorado de la Universidad Nacional del Este, inserta en su llamado las siguientes aclaraciones y modificaciones:

Modificaciones 1:

Fecha tope de presentación de ofertas	: Lunes 27 de junio del 2011
Hora Tope	: 08:00 horas
Fecha de Apertura	: Lunes 27 de junio del 2011
Hora	: 08:15 horas

REFORMULACIONES 1

CONSULTAS DE LOS OFERENTES.

PREGUNTA 1:
Item 8 del Lote 2 - Cable multifilar para teléfono: Se refiere al cable que sirve para conectar el teléfono al toma de teléfono ó simplemente al cable de dos hilos que va dentro de la cañería?

RESPUESTA 1:
- Se refiere al cable de dos hilos que va dentro de la cañería.

PREGUNTA 2:
Ítem 22 –Lote 2 – Foco dicroica, si es de 12 V 50W ó 220 V 50 W?

REPUESTA 2:
Reformulaciones s/especificaciones técnicas nuevas: Foco dicroica de 12 V 50 W.

PREGUNTA 3:
Ítem 41 – Lote 2 – Canaleta plástica con adhesivo de 100x150 10*20 mm. Esta medida no se dispone en el mercado.

RESPUESTA 3:
Reformulaciones s/especificaciones técnicas nuevas: Canaletas plásticas con adhesivo de 20x10 mm.

PREGUNTA 4:
Ítem 43 – Lote 2 – Canaleta de piso de 500 mm tapa curva de 48*13 mm. A qué se refiere 500 mm?

RESPUESTA 4:
Reformulaciones s/especificaciones técnica nuevas: Canaleta de piso ovalada 48x13 mm.

PREGUNTA 5:
Ítem 64 - Lote 2 – Llave TM trifásica de 120A. Se solicita cotizar por TM de 125A por ser modelo standard.

RESPUESTA 5:
Reformulaciones s/especificaciones técnicas nuevas: Llave TM trifásica de 125 A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

PREGUNTA 6:
Ítem 75 – Lote 2 – Foco halógena para reflectores Philips. Indicar la Tensión, Potencia y tipo o modelo.

RESPUESTA 6:
Reformulaciones s/especificaciones técnicas nuevas: Foco halógena para reflectores Philips, vapor metálico. Tensión 220V - Potencia 70W – Tipo HQI Rx7s.

REFORMULACIONES 2:

LOTE 2

Ítem 23: Foco mini espiral 13W.
Item 33: Reactor 250W 220Vvapor mercúrio tipo externo con base para fotocélula.
Item 40: Transformador para foco dicroica de 50W - 12V.
Item 74: Caño corrugado ¾.
Item 76: Foco sellado p/reflector PAR 38 100-120W.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
U.O.C.

Susana Fariña
Encargada U.O.C.
Rectorado U.N.E.