Gobernación de Itapua

Encarnación – Itapúa – Paraguay

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA Nº 2

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2013

CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS, TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION - PLURIANUAL

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional Nº 07/2013 "CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS, TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION - PLURIANUAL", y a las consultas realizadas con respecto al llamado de referencia, publica la presente Adenda Nº 2 que forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones y consiguientemente del cumplimiento formal para los potenciales oferentes.-

A 1.- EN LA SECCION VI – Formularios de Lista de Precios se modifica el Lote Nº 35, quedando de la siguiente manera:

SECCION VI FORMULARIO Nº 1 DE OFERTA

Lote Nº 35

COMISIÓN DE JUNTA DE SANEAMIENTO DE ACACARAYA KM 22- DISTRITO DE BELLA VISTA.-

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1.-POZO ARTESIANO –Código de Catalogo 72102303-001					
1.1	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Global	1		
1.2	Perforación de pozo artesiano tubular para extracción de agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 12 1/4" con zapata de apoyo y entubado.	metro	30		
1.3	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 30 a 200 mts	metros	170		
1.4	Tubería de PVC clase STD 200 mm, diámetro, versión geomecanico de 8"	metro	30		
1.5	Grava de granulometría seleccionada	M3	5		
1.6	Tubo de acero de 8" de diámetro, para soporte de electrobomba.	metro	1,2		
1.7	Tapón metálico de 10" de diámetro, con candado.	global	1		
1.8	Limpieza y desarrollo del pozo	global	1		
1.9	Aislación vertical y sello sanitario.	metro	30		
1.10	Prueba de bombeo.	global	1		
2.- ELECTROBOMBA – Código de Catalogo - 40151510-002					

Arq. Carlos Gabriel Silver
Secretario de Obras Públicas y Transporte
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

2.1	Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, arranque directo, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. con acople de bronce, cable de sumergencia, tapa metálica, llave de partida con protección térmica, falta de fase y conexiones. La bomba deberá ser capaz de elevar el agua a una altura manométrica mínima de 170 m y suministrar un caudal mínimo. Con la correspondiente instalación eléctrica de los accesorios y cañerías, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay de falta de fase con caja metálica para protección del motor.	Global	1		
2.2	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	Global	1		
3.- TANQUE ELEVADO – Código de Catálogo - 24111810-001					
3.1	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo "copa", con capacidad para 20.000 litros de agua, a una altura mínima de 12 m, sobre pilares de Hº Aº.	Global	1		
3.2	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal.	Global	1		
3.3	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del "tanque elevado".	Global	1		
3.4	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tubería y accesorios en PVC	Global	1		
3.5	Pintura de metales con anti óxido y esmalte sintético, y logo e identificación del proyecto.	Global	1		
3.6	Instalación de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores, mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Global	1		
4.-GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLEROS 72131601-005					
4.1	De 2,00 x 1,20 x 2,20h metros, con techo de Hº Aº. C/Puerta metálica.	Global	1		
4.2	Pintura al látex	Global	1		
5.-TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Código de Catalogo 39121002-002					
5.1	Transformador de 25 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada.	Global	1		
6.-INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO Código de Catalogo 83101504-990					
6.1	Caño pesado de 10 kg PAP dos pulg. de diámetro	Metro	400		
6.2	Cable de 2 x 2 tipo telefónico para automático	Metro	400		
7.-RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Código de Catalogo 83101504-990					

Arq. Carlos Gabriel Silvero
Secretario de Obras Públicas y Transporte
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

7.1	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg.	Metro	5.000		
7.2	Mano de obra por excavación y instalación de la red	Metro	5.000		
8.-CERCADO PERIMETRAL – Código de Catálogo - 72101703-007					
8.1	Cercado Perimetral 5x5x1.80 de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros	Global	1		
8.2	Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Global	1		
TOTAL GENERAL					

La Unidad Operativa de Contrataciones dará amplia difusión a la modificación y ampliación a través de los mismos medios utilizados para su conocimiento.-

Encarnación, 21 de Noviembre del 2013.-

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Itapúa

Arq. Carlos Gabriel Silvero
Secretario de Obras Públicas y Transporte
GOBERNACION DE ITAPUA