Aduana Paraguay

PROYECTO "ADECUACIÓN EDILICIA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS ADUANAS"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS DE VISTA ALEGRE Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE SALTO DEL GUAIRA" – SEGUNDO LLAMADO

ID 302262

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Consulta 1:
…En el llamado de licitación de referencia aclara en el punto 13.7 de IAO (instrucciones a los oferentes); cuanto sigue:
"***En caso que la Convocante lo requiera*** *para la evaluación de las ofertas, el Oferente presentará el desglose de los componentes de los precios para todos o cualquiera de los rubros del Formulario de la Oferta u otra información adicional, a fin de demostrar que dichos precios resultan aceptables, considerando los métodos de construcción y el calendario previsto."*
Dando a entender que una vez formulada y presentada la oferta la convocante podrá exigir el desglose de precio unitarios. Sin embargo en el listado de formularios a ser presentados se adjunta el de "descomposición de precios unitarios" como un formulario a ser completado para la realización de la oferta.
En forma aclaratoria quisiera confirmar si es o no de carácter **obligatorio** la presentación del formularios numero 2 correspondiente a de descomposición de precios unitarios por todos los ítems que componen la oferta…

Respuesta 1:
El Formulario N° 2 "Composición de Precios Unitarios" en el presente llamado constituye un documento sustancial, de acuerdo a lo establecido en la Sección II "Criterios de Evaluación y Calificación y en el Anexo I "Documentos que componen la oferta", por lo tanto la presentación del mencionado formulario es de carácter obligatorio.

Consulta 2:
En caso de informaciones dispares entre las especificaciones técnicas y la planilla de precios sobre un mismo punto, cuál prevalece?

Respuesta 2:
No se han encontrado discrepancias, sin embargo se aclara que en la **Lista de Cantidades y sus Precios (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)** del **Formulario de Oferta**, se detallan las unidades de medidas y cantidades requeridas, y en las Especificaciones Técnicas se describen los detalles de cómo serán ejecutados los ítems.

Esp. Mónica Laura Zelaya
Coordinadora
Coordinación de Ejecución de Proyectos

Consulta 3:
Solicitamos proveer informes de estudios de suelo de las localidades de Salto del Guairá y Vista Alegre.

Respuesta 3:
En **Anexo I** el Estudio de Suelo del sitio donde será implantada la obra de Saltos del Guairá.
No se cuentan con Estudio de Suelo para los trabajos a ser ejecutados en la localidad de Vista Alegre.

Consulta 4: Solicitamos una prórroga de 15 días para la presentación de ofertas.

Respuesta 4: El plazo establecido no será modificado.

Consulta 5: Para ambas localidades, cómo es el sistema de drenaje para el muro de contención? Cuál es la disposición de caños de PVC de 100 mm en cuanto a la altura y longitud del muro? En cuanto a la piedra triturada como filtro, cuál es su disposición a lo largo y alto del muro? Cuál es su espesor? Lleva malla geotextil?

Respuesta 5:
Los caños de PVC de 100 mm deberán atravesar el muro de contención; cada caño deberá contar con aproximadamente 2 m. de longitud y dispuestos a no más de 3 m. de distancia de separación entre sí, a lo largo de todo el perímetro del muro. Para determinar la altura donde serán ubicados, considerar el punto medio entre la altura superior del muro y su base. La piedra triturada basáltica será IV y servirá de lecho de asiento, filtro y protección de cada caño; no se utilizará malla geotextil.

Consulta 6:
Para la localidad de Vista Alegre, se debe prever una modificación del tipo aéreo al subterráneo para el tendido de la red de MT de la ANDE? En caso afirmativo a que ítem de la planilla de precios se recargaría?

Respuesta 6:
Sí, es necesaria realizar la adecuación de red en MT de aéreo a subterráneo. Estos trabajos se encuentran desglosados en la **Lista de Cantidades y sus Precios (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)** del Llamado en el rubro "**DESVIACIÓN DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEO**".
En **Anexo II** se encuentra el plano del proyecto elaborado por la ANDE.

Esc. Mónica Laura Zelaya
Coordinadora
Coordinación de Ejecución de Proyectos