DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1094/2015

"Adecuación de Red de Media y Baja Tensión a Protegida y Preensamblada en Distritos de Asunción y del Departamento Central"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 1

Asunción, 19 de febrero de 2015

Señor (es)

Con relación a la licitación de referencia comunicamos las siguientes respuestas y aclaraciones:

CONSULTA N° 1:

¿Cuántas horas de corte programado por día tiene previsto otorgar la ANDE para cada uno de los lotes?

RESPUESTA N° 1:

Las horas de corte dependen de la cantidad de cuadrillas y del sistema de trabajo adoptado, podrá ser hasta un máximo de 8 horas. Se deberá solicitar a la ANDE el corte con una anticipación mínima de 48 horas. Ante eventuales casos en donde no se puede hacer un corte, el Contratista deberá disponer de un equipo para trabajos en línea viva, como se estipula en la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, Apartado 6. Capacidad en materia de personal, ítem d), del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 2:

¿En cada Lote como hay un solo alimentador, cada cuántos días se realizarán los cortes para retiro y tendido de conductores?

RESPUESTA N° 2:

Nos remitimos a la respuesta dada a la Consulta N° 1.

DPTO DE LICITACIONES · SECCION L.P.N. ·

ANDE