MUNICIPALIDAD DE
MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

Mariano Roque Alonso, 28 de diciembre de 2023

NOTA UOC Nº 300/2023

Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL PALECETE DE LA MUNICIPALIDAD DE MRA CON ID Nº 424328- AD REFERENDUM

Señor
Dr. Agustín Encina Pérez, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la observación realizada, a los efectos de realizar el descargo correspondiente:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Lista de precios difiere con las EETT
Descripción: En la Lista de Precios del SICP, solicitamos indicar las Descripciones de los bienes/ servicios requeridos conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, a fin de unificar las informaciones.
Comentario: Reiteración: Lista de precios del SICP difiere con las EETT: solicitamos indicar las Descripciones de los bienes/ servicios requeridos conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, a fin de unificar las informaciones (ver el item 84).//

Se aclara que conforme al reparo anterior, ya se subsano dicho error del ítem N° 84, se puede visualizar que;

En la planilla de precios cargada en el SICP, se indica:

Nro	Código	Descripción	UM	Cant.	Precio Unit.	Total	Ult.Modif.	Acciones	
84	72102602-004	Provision y Colocacion de vidrios laminados en aberturas	M2	1	1.506.496 Monto Min: Monto Max:	1.506.496	5 dia(s)		

En las Especificaciones técnicas del PBC se indica:

	Provision y Colocacion de vidrios laminados en aberturas	Descripción de los elementos: El material será aluminio anodizado color natural de espesor mínimo de 1 mm Los pre-marcos serán de aluminio color natural. Hojas: Co-planar para mejorar la hermeticidad Caja de agua: De dimensiones generosas, 45 mm Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio Hermeticidad: El sellado se realizará con felpa de polipropileno Llevarán felpas en todas las hojas Todos los tornillos serán de acero inoxidable En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberán aplicar silicona incolora en todo el perímetro entre el premarco y el marco de aluminio En las hojas de las ventanas se dispondrá calzadores para evitar vibraciones Los sellados se ejecutarán con polisulfuro vulcanizable en frío o similar.

Por lo que se evidencia que están idénticas las descripciones

LIC. CHRISTIAN AREVALO
Responsable de la UOC