Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ADENDA Nº 02

"Contratación Directa Nº 4/2016, para la **"Adquisición de Aire Acondicionados Tipo Split"**

La convocante realiza las siguientes modificaciones al presente llamado en los ítems 7, 17, 18 y el Anexo C Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos, de la Carta de Invitación,

7. Fecha y hora límites para realizar consultas: ***4 de marzo de 2016 – hora: 08:00 a.m.***

17. Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:

Atención: *Dirección de Contrataciones*
Dirección: Boquerón esq. Ballivìan
Planta baja: Dirección Operativa de Contrataciones (UOC)
Ciudad: Mariano Roque Alonso, Paraguay
Código postal: no corresponde
La fecha límite para presentar las ofertas es:
*Fecha: **8 de marzo de 2016 Hora: 08:00***

18. La apertura de las ofertas tendrá lugar en:

Dirección: Boquerón esq. Ballivìan
Planta baja: Dirección Operativa de Contrataciones (UOC)
Ciudad: Mariano Roque Alonso, Paraguay
*Fecha: **8 de marzo 2016 Hora: 08:15***

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos

Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados Tipo Split para la Sede de la Municipalidad de Mariano Roque.

DONDE DICE

1 Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU-220 V
Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 18000 BTU, trifásico con compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía escrita de 1 (un) año.
Con kit de instalación, de acuerdo a la capacidad de los equipos (Rollos de caño de cobre con sus correspondientes callas de aislamiento, soporte de la unidad de refrigeración accesorios).

MUNICIPALIDAD

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

Observación:

Cada equipo de aire acondicionado debe ser proveído y trasladado por la empresa oferente hasta los lugares donde serán instalados (Sede Central) Al momento de cotizar los equipos solicitados, el oferente debe considerar traslado, kit de instalación y accesorios para la instalación hasta una distancia de 4 metros como mínimo, soportes y alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo magnéticas de 32 A hasta una distancia de 20 metros como mínimo.

DEBE DECIR:

1 Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU – 220 V

Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado tipo Split de 18000 BTU, monofásico con compresor y evaporador de pared de 220 V; de bajo nivel sonoro, tamaño, reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con control a distancia y garantía escrita de 1(un) año.
Con kit de instalación, de acuerdo a la capacidad de los equipos (Rollos de caño de cobre con sus correspondientes callas de aislamiento, soporte de la unidad de refrigeración accesorio).

Observación:

Cada equipo de aire acondicionado debe ser proveído y trasladado por la empresa oferente hasta los lugares donde serán instalados (Sede Central) al momento de cotizar los equipos solicitados, el oferente debe considerar traslado, kit de instalación y accesorios para la instalación hasta una distancia de 4 metros como máximo, soportes y alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llave termo magnética de 20 A hasta una distancia de 10 metros como máximo.

Lic. Gloria Martinez
Director
Unidad Operativa de
Contrataciones