DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1309/2017

Adquisición de Maquinas de Tratamiento de Aceite y Accesorios para Transformadores de Potencia

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 2

Asunción, 1 de agosto de 2017

Al Oferente

Señor(es)

Hemos recibido de parte de los interesados las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA N° 1. Para el lote 1. Sección VI Lista de requisitos, punto 1 Lista de Bienes y Plan de Entrega: Fechas límite de entrega del Lote 1 y 2: 180 días calendario, contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Solicitamos aumentar el plazo de entrega mencionado en la sección citada en 70 días quedando así un plazo final de 250 días, teniendo en cuenta

RESPUESTA En vista a la necesidad imperiosa de disponer de los equipos licitados y los plazos para el cierre de las operaciones referentes al préstamo para la compra de dichos equipos se encuentran muy ajustados, los plazos de entregas no podrán ser cambiados, por lo que se sugiere ceñirse a lo referido en el pliego.

CONSULTA N° 2. Para el lote 1. Sección VI Lista de Requisitos, punto 3. Especificaciones Técnicas. Dispositivo Hidráulico de Prensado: Donde dice: Las dimensiones aproximadas de los cilindros y cantidad serán como sigue:

Cilindros de:	10 T	20 T
Retraído	: 90 ± 3 mm.	50 ± 3 mm
Extendido	: 140 ± 3 mm.	60 ± 3 mm
Diámetro externo	: 90 ± 3 mm	75 ± 3 mm
Cantidad	: 4 (cuatro)	4 (cuatro)

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Solicitamos habilitar las siguientes dimensiones:

Cilindros de: 10 T

4.6.1- Retraído : 88,90 mm
4.6.2- Extendido : 127 mm
4.6.3- Diámetro externo : 69,85 mm
4.6.4- Cantidad : 4 (cuatro)

RESPUESTA Sírvanse considerar lo explícitamente escrito en la sección VI, del Lote 1, en la Especificación Técnica del pliego de bases y Condiciones.

CONSULTA N° 3. Para el lote 1. Sección VI Lista de Requisitos, punto 3. Especificaciones Técnicas. Dispositivo Hidráulico de Prensado: Donde dice: El sistema de accionamiento motorizado deberá contar con los dispositivos de protección adecuado para el sistema. Para el accionamiento del motor se contará con una fuente trifásica con neutro de 380 V, 50 Hz.

Solicitamos si pueden habilitar un motor monofásico teniendo en cuenta que el trifásico es mucho más pesado (aprox. 80 kg) que un motor monofásico (aprox. 30 kg) por lo que sería mucho más maniobrable para operación y traslado.

RESPUESTA Sírvanse considerar lo explícitamente escrito en la sección VI, del Lote 1, en la Especificación Técnica del pliego de bases y Condiciones.

Le saludamos muy atentamente,

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD