ANEXO

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR GENERADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PILAR

CD Nª 10/2021 "Mantenimiento de Motor Generador del Palacio de Justicia de Pilar"

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO GENERADOR

GENERADOR: Marca POWERPAC

PROCEDENCIA: USA

MODULO DE CONTROL: DEEP SEA 7320

MONITOREO: Remoto desde una Sala de Control

Generador Insonorizado 60 HZ Trifásica 220/ 127 Volt de 125 KVA

PALACIO DE JUSTICIA DE PILAR PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO GENERADOR LECTURAS EN EL DISPLAY DEL CONTROLADOR DEL GENERADOR		
A)	MOTOR	VALORES DE LOS PARÁMETROS
1	Velocidad del motor	1.500 rpm
2	Presión de aceite	65 psi
3	Temperatura del refrigerante	83-95 ºC
4	Consumo a plena carga	30 lts/h
5	Tensión de batería	12-14 V
6	Tiempo de funcionamiento	Leer en el display
7	Capacidad del tanque de combustible	200 lts.
8	Combustible DIESEL ADITIVADO	Nº Cetanos: 50. Contenido de Azufre max.: 50
B)	GENERADOR	
1	Tensión del generador (Fase-N)	220-230 V
2	Tensión del generador (Fase-Fase)	380-400 V
3	Frecuencia del generador	50 Hz
4	Corriente del generador	Según carga instantánea
5	Carga del generador (kw)	Según carga instantánea
6	Carga del generador (kva)	Según carga instantánea
7	F.P. del generador	Según carga instantánea
8	carga del generador (kvar)	Según carga instantánea
9	Secuencia de fases del generador	L1-L2-L3
C)	RED DE ANDE	
1	Tensión de la red (Fase-N)	220-230 V
2	Tensión de la red (Fase-Fase)	380-400 V
3	Frecuencia de la red	50 Hz

Lic. Eladio Aguilar Mongelós
Jefe de Sección Contrataciones

PODER JUDICIAL
CONTRATACIONES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ÑEEMBUCU