Asunción, 16 de noviembre 2016

ADDENDA 01 – LICITACION PUBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA ELECTRONICA N° 14/2016 "ADQUISICION DE 50.000 MICROMEDIDORES PARA CONEXIÓN DE DN 15 MM (1/2")"". ID 304911

1. Se modifica el PBC en la Sección III. 1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS. DETALLE TECNICO

Donde Dice:
4. Presión Máxima de servicio PN10
Debe decir:
4. Presión Máxima de servicio PN16. Ver formulario N°10- Planilla de Datos Garantizados

Donde Dice:
11. Clase metrológica del medidor: "B" y "C"
Debe decir:
11. Clase metrológica del medidor: B o C. Con su correspondiente R80 o superior. Según la normativa ISO4064-1:2005. Ver formulario N°10- Planilla de Datos Garantizados

2. En el formulario N°10. Planilla de Datos garantizados. Punto 7.
   Donde dice:
   La temperatura de agua conducida por el medidor es de 30°C
   Debe decir:
   La temperatura de agua conducida por el medidor es de 50 °C

Abg. Victoria Palacios
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

V°B°
Lic. Emiliano Coronel Méndez
Gerente Comercial
Gran Asunción
essapusa

UOC- me
Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com