Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

RESPUESTA A CONSULTAS Nº 01

REFERENCIA: Llamado Contratación Directa Nº ID 260.423 para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS"** convocada por la **Municipalidad de Lorenzo.-**

Con relación a las consultas realizadas manifestamos cuanto sigue

– Consulta: Los Reactores de 250 Wts. y 400 Wts, son para lámparas de vapor de mercurio o sodio y si son modelos externos y/o internos.

Respuesta: Los reactores mencionados, son para lámparas de vapor de sodio, uso externo.-

–Consulta: La Base de fotocélula con o sin soporte de fijación.

- Respuesta: La base de fotocélula tienen que ser con soporte de fijación.-

Atentamente

San Lorenzo 17 de junio de 2013

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Directora
Un. Operat. de Contrataciones