ADENDA Nº 1

CONTRATACION DIRECTA

N° 06/2020

"DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCION"

ID: 383.379

Asunción, 25 de junio del 2020.-

Señores
Invitados e interesados
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en el citado proceso licitatorio, a los efectos de comunicarle las siguientes modificaciones la Carta de Invitación y Anexos de la Contratación Directa N° 06/2020 **"DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCION" ID. 383.379**

1.) En el Anexo B – Punto 11. Visita al sitio de ejecución del contrato
Queda redactado de la siguiente manera:

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones
Fecha: 29 de junio del 2020
Lugar: Terminal Portuaria de Asunción – El Paraguayo Independiente casi colon
Hora: 08: 00hs hasta las 13:00hs
Nombre de los funcionarios responsables de guiar la visita: Isidro Florentin – Claudio Sotelo

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante considere necesaria la realización de una visita o inspección técnica, indicará en las bases y condiciones si se tratará de un requisito de participación o si se admitirá que el oferente declare bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato. La visita que se fije, debe ser al menos un día antes de la fecha tope de consulta.

2.) En el Anexo B – Punto 30, inc. h)Capacidad Técnica y h.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio
Queda redactado de la siguiente manera en el primer párrafo:

h) Capacidad Técnica

- Deberán contar con un Fiscalizador con título universitario de Ingeniera Electromecánica
- Deberá contar con un mínimo de 4 (cuatro) electricistas que cuenten con constancias de haber culminados satisfactoriamente Técnico en Electricidad.

h.1) Requisitos documentales para evaluar el presente criterio

a) Título universitario de Ingeniera Electromecánica (para el Fiscalizador) y Constancias de haber culminados cursos Técnico en Electricidad(Electricista)

3.) En el Anexo C – Especificaciones Técnicas se realizan las siguientes modificaciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE 500,300 Y 200 KVA Desmontaje de Transformador Verificación y cambio de junta aisladores de MT y BT Reapriete de bulones y vedacion de contactos Limpieza, de sulfatación de todos los contactos de bornes de MT y BT. Limpieza general de gabinete externo. Limpieza general de accesorios y componentes. Deshidratación, filtrado total del aceite aislante para remoción de carbonillas y humedad. Pintura sintética de Gabinete Externo. Verificación de nivel de aceite y reposición en caso necesario. Control general de conexionados del sistema y puesta en servicio. **TRANSFORMADOR DE 500 KVA (A SER INSTALADOS EN EL DEPOSITO B** Instalación en reemplazo de Transformador de 150 KVA (Remoción del existente). Montaje y Provisión de tablero con barra de medida 1200 x 800 cm. Montaje y Provisión de llave Termo magnética 630 Amp. Regulable. Provisión y montaje de seccionadores tipo aéreo con mini pórtico y conductores aislados *Provisión e instalación de mufas exteriores, deberá contar con conductores aislados con Terminales, Tipo NYY 50mm2.* *Provisión de conductores NYY 240 mm2 con conexionado de Transformador a Tablero Pr* *El transformador de 500 KVA deberá ser montado dentro de una caseta* *En el transformador se debe utilizar 2 conductores por cada fase.* **TRANSFORMADOR DE 300KVA (A SER INSTALADOS EN EL DEPOSITO A** Instalación en reemplazo de Transformador de 150 KVA (Remoción del existente). Montaje y Provisión de tablero con barra de medida 1200 x 800 cm. Montaje y Provisión de llave Termo magnética 500 Amp. Regulable. Provisión y montaje de seccionadores tipo aéreo con mini pórtico y conductores aislados. *Provisión e instalación de mufas exteriores*, deberá contar con conductores aislados con Terminales, Tipo NYY 50mm2. *En el transformador de 300 KVA* se deber usar un conductor de 240mm2 **TRANSFORMADOR DE 200 KVA (A SER INSTALADOS EN EL EDIF ADMINISTRATIVO PRINCIPAL** Instalación en reemplazo de Transformador de 500 KVA (Remoción del existente). *Los transformadores a ser montados son* convencionales para interperie con clavijas de conexiones abiertas *La distancia del transformador al tablero seria 7(siete) metros, en baja tensión (380)KVA*

4.) En el Anexo C – Especificaciones Técnicas – Plazo de Entrega

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha final de ejecución de los servicios
1	Desmontaje, Mantenimiento y Montaje de Transformadores	01	UNIDAD	TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCION	30 (treinta) DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

5.) Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

Planificación de indicadores de cumplimiento

Indicador	Tipo	Fecha de presentación prevista
Acta de Recepción	Acta de recepción	Setiembre/2020

6.) Consultas, Presentación y apertura de Ofertas

Para propósitos para las consultas, presentación y apertura de ofertas remitirse a lo publicado en el SICP

PEDRO E. VILLALBA RODRIGUEZ
Gerente de UOC
ANNP