CIRCULAR Nro. 1

LA CONVOCANTE EMITE LA SIGUIENTE CIRCULAR A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/11 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES" A FIN DE INFORMAR CUANTO SIGUE:

1) LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN VIRTUD A LAS CONSULTAS RECIBIDAS.

CONSULTA N° 1:

« En la Anexo III – Descripciones de los servicios, Mantenimiento general de transformadores de 300 Kva en las tres sedes, solicita el cambio de seccionador fusible según norma ANDE 4 unidades. En referencia al mismo no se especifica qué tipo de seccionador de ser interior o exterior, fusible incorporado o bajo carga, solicitamos una aclaración al respecto » (sic).

Respuesta:

- El tipo de Seccionador deber ser **EXTERIOR**, con fusible incorporado.

CONSULTA N° 2:

« De qué locales se deberá cambiar los seccionadores ? » (sic).

Respuesta:

- Se deberán cambiar los seccionadores de los **TRES (3) LOCALES**.

CONSULTA N° 3:

« Fusibles tipo interior o exterior ? » (sic).

Respuesta:

- Los fusibles deberán ser del tipo **EXTERIOR**

2) MODIFICACIÓN DE FECHA DE APERTURA DE SOBRES

En fecha 7 de octubre de 2011 se ha emitido la **ADENDA N° 1**, la cual pospone la fecha del Acto de Apertura de Sobres. Las nuevas fechas fijadas son:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DPTO. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES · U.O.C. · S.E.N.A.S.A.

CIRCULAR Nro. 1

Fecha y hora límite de aclaraciones: 10/10/11 – 09:00
Fecha y hora límite de entrega: 13/10/11 – 09:45
Fecha y hora de apertura de sobres: 13/10/11 – 10:00

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DPTO. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
U.O.C.
S.E.N.A.S.A.

LIC. RODRIGO IBARROLA
Jefe de Compras Menores y
Locaciones - UOC

Asunción, 7 de octubre de 2011