Asunción, 17 de mayo del 2019

ACLARACION 01 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2019
"ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA POZO PROFUNDO Y CENTRIFUGAS HORIZONTALES". ID 355894

1) **Consulta**
Para el Lote 2 en todos los ítems: en lugar de impulsor de **bronce** podría considerarse "impulsor y carcaza HºFº" puesto que al ser un fluído tratado no se requiere que el material necesariamente sea de Bronce. La modificación sugerida es aplicable técnicamente y convenientemente más económica para la Entidad.
Respuesta:
Se mantiene lo solicitado para todos los ítems del Lote 2

2) **Consulta**
Lote 1, ítem 11
El caudal está correcto? los caudales en esas potencias son por encima de 20 M3/H
Respuesta
Ajustarse a la Adenda 01

3) **Consulta**
Lote 1, ítem 6
Según las indicaciones dictadas para este ítem, sólo se podrá alcanzar con una electrobomba de 6", se solicita modificar para cumplir con los puntos de operación.
Electrobomba para Pozo Profundo de 30 HP, 118 m.c.a., 48 m3/h y 2900 rpm diámetro de la electrobomba no mayor de 6".
Respuesta
Ajustarse a la Adenda 01

4) **Consulta**
Lote 1, Pedido de electrobombas para pozo profundo: Cual sería material del cuerpo de la bomba solicitada? Solicitamos más datos
Respuesta
Ajustarse a la Adenda 01

5) **Consulta**
Solicitamos ampliación de los plazos de entrega. Favor considerar plazo de entrega de 120 días.
Respuesta
Ajustarse a lo propuesto en el PBC.

6) **Consulta**
Lote 1, ítem 6
Electrobomba para Pozo Profundo de 30 HP, 118 m.c.a., 48 m3/h y 2900 rpm diámetro de la electrobomba no mayor de 6". No existen bombas de 4 pulgadas con estas características.
Respuesta
Ajustarse a la Adenda 01

7) **Consulta**
Lote 1, ítem 11
Favor verificar si los datos brindados están correctos.
Respuesta
Ajustarse a la Adenda 01

Abg. Rossana Estigarribia
Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones
essap

UOC- me *Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com*

8) Consulta

Requisitos de Calificación Posterior, punto 8- Experiencia y Capacidad Técnica, Numeral 3 que dicta cuanto sigue: : Declaración Jurada de Contar con Talleres Propios para la reparación de los equipos ofertados y que garantice la disponibilidad de repuestos de por lo menos 5 (cinco) Años

Se solicita la siguiente reformulación: Declaración Jurada de Contar con talleres Propios Y/O tercerizados para la reparación de los equipos ofertados que garantice la disponibilidad de repuestos de por lo menos 5 (cinco) años

Respuesta

Ajustarse a la Adenda 01

9) Consulta

Para el Lote 1 - Item 7 solicitamos ampliar el rango de potencia también a 35 HP. Dicha ampliación no afecta técnicamente el uso de la Electrobomba y asegura la participación de un mayor número de oferentes en virtud del principio de libre concurrencia.

Respuesta

Ajustarse a lo propuesto en el PBC.

10) Consulta

Para el Lote 1 - Item 8 solicitamos ampliar el rango de potencia también a 35 HP. Dicha ampliación no afecta técnicamente el uso de la Electrobomba y asegura la participación de un mayor número de oferentes en virtud del principio de libre concurrencia.

Respuesta

Ajustarse a lo propuesto en el PBC.

11) Consulta

Para el Lote 1 - Item 9 solicitamos ampliar el rango de potencia también a 35 HP. Dicha ampliación no afecta técnicamente el uso de la Electrobomba y asegura la participación de un mayor número de oferentes en virtud del principio de libre concurrencia.

Respuesta

Ajustarse a lo propuesto en el PBC.

12) Consulta

Para el Lote 1 - Item 11 solicitamos ampliar el rango de potencia también a 10 HP. Dicha ampliación no afecta técnicamente el uso de la Electrobomba y asegura la participación de un mayor número de oferentes en virtud del principio de libre concurrencia.

Respuesta

Ajustarse a la Adenda 01

13) Consulta

Para el Lote 1 - Item 14 solicitamos ampliar el rango de potencia también a 70 HP y el rango del diámetro a 8". Dicha ampliación no afecta técnicamente el uso de la Electrobomba y asegura la participación de un mayor número de oferentes en virtud del principio de libre concurrencia.

Respuesta

Ajustarse a lo propuesto en el PBC.

V°B°

Cornelio Gomez Gonzalez
Gerente Operativo Regiones del Interior
essapsa

Abg. Rossana Estigarribia López.
Gerente de la UOC

Abg. Rossana Estigarribia L.
Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones
essapsa

UOC- me *Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com*