[redacted]

essap

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

**ACLARACIÓN Nº 01/2012**
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 19/2012**
**"ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN"**
**ID 227473**
**05/11/2012.**

1. **CONSULTA:** En las Especificaciones Técnicas, dice *"Además el Oferente debe incluir como parte de su Oferta con precios unitarios: Los costos correspondientes a la Recepción en Fábrica a cargo del Agente Verificador. El oferente propondrá 3 empresas de reconocida trayectoria internacional a criterio de la ESSAP S.A., quien informará al oferente la empresa elegida".* Solicitamos éste punto sea obviado, al trabajar con varios proveedores, estaríamos incluyendo un costo de recepción en fábrica en diferentes puntos, lo que encarecería de sobremanera la oferta, y por otra parte teniendo en cuenta que los productos ofertados son acordes a las especificaciones técnicas, cumpliendo con las normas y protocolos de calidad internacional requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, consideramos que la calidad del producto ofrecido será acorde a lo solicitado.

   **RESPUESTA:** Como se indica en la Addenda Nº 01/2012, éste requisito solo se aplicará al ítem 1 Medidores para conexión de pared de 15mm (1/2") con sus accesorios de instalación, en el que la cantidad total es de 9175 unidades. El punto se excluye de lo demás ítems en los que las cantidades no ameritan una verificación externa.

2. **CONSULTA:** Para el ítem 1 Medidores para conexión de pared de 15mm (1/2") con sus accesorios de instalación. Puede la distancia total entre acoples ser de 196mm?

   **RESPUESTA:** La distancia entre acoples debe ser de 190mm +3mm como se indica en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

3. **CONSULTA:** Para el ítem 1 Medidores para conexión de pared de 15mm (1/2") con sus accesorios de instalación. Pueden los medidores NO contar con válvulas anti retorno?

   **RESPUESTA:** Los medidores DEBERÁN contar con válvulas anti retorno como se indica en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

4. **CONSULTA:** Para el ítem 2 Medidores para conexión de piso de 25mm (1") con sus accesorios de instalación. Pueden ser de otro material los medidores?

   **RESPUESTA:** Los medidores proveídos deberán ser del material descripto en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

5. **CONSULTA:** A qué se refieren las características de los medidores woltman 60 mm 02" pulgadas (50 mm) y 80 mm 03" pulgadas (75 mm).

Abog. Giuliana Galli Campos Cervera
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

**RESPUESTA:** Efectivamente el medidor de 2" (dos pulgadas) se refiere a 50mm y el medidor de 3" (tres pulgadas) se refiere a 75 mm.

6. **CONSULTA:** Con relación al ítem 1.1.3.1 medidores chorro único. Somos fabricantes y no contamos con medidores chorro único con regulación externa, debido a que los mismos vienen calibrados para que mantengan el rango de precisión durante su vida útil. Solicitamos se pueda ofertar tanto el medidor con regulación externa como el de regulación interna que es la que normalmente se encuentra en el mercado, a efectos de permitir la amplitud de participación en la licitación.

   **RESPUESTA:** Los medidores a ofertar serán conforme a las características descritas en las especificaciones técnicas de la licitación.

7. **CONSULTA:** El medidor de chorro único estándar en el mercado es de visor a 0°, es posible ofertar medidor de chorro único con visor de 0° con regulación interna?

   **RESPUESTA:** NO, el medidor a ofertar será de acuerdo a las especificaciones técnicas de la licitación.

8. **CONSULTA:** Dada que las dimensiones entre rosca de los medidores solicitados son 110 o 115 mm, y que la distancia total con acoples es de 190 mm. Teniendo en cuenta que todas las acometidas de ESSAP para las conexiones de ½" y ¾" son para medidores con longitud de 190 mm. Podemos ofertar medidores de chorro múltiple de latón, con visor 0° o 45°, con longitud de 190 mm sin necesidad de utilizar los acoples?

   **RESPUESTA:** Se deberá de ofertar los medidores con acoples conforme a como se indica en las especificaciones técnicas de la licitación.

9. **CONSULTA:** Todos los medidores ofertados deben ser con transmisión magnética?

   **RESPUESTA:** Sí, todos los medidores a ofertar deben ser con transmisión magnética como se indica en las especificaciones técnicas de la licitación.

Abog. Giuliana Galli Campos Cervera
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.