FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ADENDA Nº 1 LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 001/10

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS POR OFERENTES
OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE USO INSTITUCIONAL
PROPIETARIO. F A C E N – U N A – SAN LORENZO

Empresa: Tecinci S.R.L

Consulta:

- En la sección II del PBC Datos de la Licitación IAO 11.1 (g) en los documentos adicionales los oferentes deberán presentar Constancia de estar Inscriptos en el Registro Publico del Comercio de la Dirección General de los Registros Públicos. Quisiéramos saber si se necesita un Certificado de vigencia de Personería jurídica o bastaría con el sello de la Dirección General de los Registros Públicos al final del estatuto de la constitución de la empresa en donde se aclaran la providencia, serie, folio y sección en donde se registra la empresa.

- En la Planilla de Computo Métrico proveído por contrataciones no aparecen los cómputos de los siguientes rubros:

  - **CIMIENTOS**
    Excavación para fundaciones
  - **LABORATORIO DE AGUA Y LIAPA - ITEM 4 - CONTRAPISO/CARPETA/PISO**

- Piso de mosaico granítico base gris, similar al existente

Favor proveer detalles de Baños, Axonometricas de Baños, detalles de desagües.

Respuesta:

El ítems 1
Certificado de vigencia de personería jurídica.
El ítem 2
excavaciones para cimientos es un sub titulo donde los rubro y cantidades
se detallan más abajo.
El íten 3
En el Lab. de Agua y Liapa
La cantidad correspondiente al ítem Piso mosaico granítico es de 174 m2
No se provee planos de baños porque no se construyen en esta ocasión y la alimentación de agua solicitada
es para piletas existentes provenientes de una boca existente en proximidad a la obra .

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES · Contrataciones · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Econ. Oscar Flor
Jefe Dpto. de la UOC

Empresa: Ing. Hugo Patiño
Consulta:
2.2 Haber construido construido *obras similares al de la oferta en los últimos 5 años: Edificios de Altura mayor o igual de 2000m2, igual o superior a 2 niveles.
Aclaración, podríamos incluir, obras que hemos realizado y que tienen recepción mayor a los cincos años solicitado, son obras muy grandes que demuestran, experiencias, solvencias en materia de construcción.

Respuesta:
Con relación a la solicitud del Ing. Luis Patiño. Toda la documentación solicitada en
el presente llamado debe ajustarse al P.B.C. para su consideración en el proceso de
calificación.

Empresa: Tecinci S.R.L
Consulta:

- En la sección II del PBC Datos de la Licitación dice que el sistema de adjudicación de la presente contratación es **Por el Total**. favor aclarar concretamente cuál será la modalidad del contrato: "Por Precio unitario" o por el sistema de "ajuste alzado"
- Favor Proveer detalles, Planos de Estructuras, cuantías de las armaduras de pilotes, zapatas, vigas y pilares.
- Favor Proveer Plano de Demoliciones.
- Favor Proveer el Estudio de Suelo para la correcta cotización del rubro Excavación.
- Favor aclarar el tipo de Pilotes a Presupuestar, (Franki, Straus, Perforados).

Favor proveer detalles de planos faltantes los mismos son las Laminas, 3 – 4 – 18 – 22 – 26 – 30 – 34.

Respuesta:
- Respuesta: es por unidad de medida ejecutada.
- Ya esta publicado.
- Se deberá visitar la el sitio de la obra para dimensionar la demolición a realizar.
- Ya esta publicado.
- Tipo Straus
- En el layout del primer piso no aparecen digitalizaciones de los planos del primer piso pero en el model se encuentran todos los detalles solicitados: planta acotada, equipada, inst. de agua, inst. desagüe cloacal, desagüe pluvial, inst. eléctrica, todos por layers

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR · FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY