GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

Villa Hayes, 29 de Octubre de 2.014

A LOS SEÑORES OFERENTES:

ACLARACION Nº 02/2014
REFERENCIA: **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2014 "ILUMINACION VIAL TRAMO VILLA HAYES Y BENJANIN ACEVAL"**
ID 273.627

Cónsula Nº 1
Si la Facturación se podría hacer por la provisión de materiales puestos en obra. (ej. Postes de Hormigón Armado).
Respuesta:
Las Facturaciones se realizaran como se indican en el PBC Sección 4 CGC 17.2.3.

Cónsula Nº 2
Si la cita LPN se podría hacer en la modalidad "Plurianual" 2014/2015 debido al plazo de ejecución de la obra es de 60 días. (Apertura de Ofertas; 4 de Noviembre).
Respuesta:
Favor remitirse a la sección 1 IAO 2.1 del PBC y con respecto al plazo de ejecución indicamos que ante cualquier eventualidad nos estaríamos ajustando al art. Nº 62 de la Ley 2051/03.

Cónsula Nº 3
Con respecto a los materiales proveídos por ANDE, consulta:
¿hay un cronograma de entrega de materiales por parte de ANDE y/o cual es la disponibilidad de los materiales (como ser los artefactos, lámparas, protecciones para el trafo) en los depósitos para su posterior entrega en las fechas de ejecución de la obra?. De ser así, favor enviar dicho cronograma de entrega o la disponibilidad (cantidades disponibles en depósito) de los materiales para la fecha de ejecución de las obras.
Respuesta:
No hay un cronograma prevista por parte de la ANDE, una vez que la Empresa sea adjudicada es la encargada de realizar los trámites y fiscalización con la Gente de ANDE respecto a la obra en cuestión.

Cónsula Nº 4
En la planilla de Precios Pág. 29 del Pliego de Bases y Condiciones no contempla la provisión de los siguientes materiales:
- Transformador monofásico de 25 Kva: 08 u.-
- Artefacto completo Na 400 w con brazo largo: 308 u.-
- Cable preensamblado 3x35+1x50 mm2: 33 m
- Cable preensamblado 4 x 16 mm2: 255 m
- Cable preensamblado 2 x 16 mm2: 12.979 m
- Estructura BT preensamblada: 282 u.
- Herrajes: abrazaderas y bulones.
- Puesta a tierra con exotérmica: 46 u.-

Favor aclarar si estos son provisión de la Gobernación de Villa Hayes; o tenemos que incluir en nuestra Oferta.
Respuesta:
Todo los materiales serán proveídos por la ANDE, pero los trabajos (ej. Soldadura y exotérmica) estará a cargo de la Empresa adjudicada y también el transporte y gestión de los materiales a las obras.

Por tanto en base a lo brevemente expuesto, solicito la publicación de la aclaración en el SICP.

Atentamente;

XV Dpto. Presidente Hayes ★ Unidad Operativa de Contrataciones ★

CARLOS DARIO NUÑEZ ROJAS
Responsable de la U.O.C.