GA/UOC/321/2010

Asunción, 12 de julio del 2010.

ADDENDA 01 – CONTRATACION DIRECTA N° 21/10 "ADQUISICION DE VALVULAS VENTOSAS ".
Id Nro. 187818.

- Consulta:
  Favor indicar que tipo de válvula solicitan? Automática o cinética?. Favor verificar si solicitan válvulas de 1" o 2".
  Respuesta:
  La válvula solicitada es de 1" - Cinética- Volumen extraido de al menos 30 m3/h.

- Se modifica en las especificaciones técnicas, quedando ahora:
  Volumen de aire extraido a de al menos 30 m3/h
  En vez de: Volumen de aire extraido a un rango de 300 a 400 m3/h a presión mínima.

Hugo Díaz Caballero
Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.