CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- VI CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARANA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONVOCATORIA

ACTA Nº 03/2018

CONCURSO DE OFERTAS 04/2018

""Adquisición de equipos de refrigeración"

ID N° 342.331

En Ciudad del Este, Capital del Departamento del Alto Paraná, a los dos días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las nueve horas, se reúnen en la oficina de la U.O.C. del Poder Judicial VI Circunscripción Judicial Alto Paraná, ubicado en Avenida Bernardino Caballero 701 e/ Cerro León, acto presidido por **CARLOS ARRUA, JEFE DE LA U.O.C., y NELCY GONZALEZ, JEFE DE LA SECCIÓN PATRIMONIO**, de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, a los efectos de realizar la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones; y no habiendo representante de empresa alguna, y habiéndose recibido una consulta vía mail , se aclara cuanto sigue:

Consulta

En las especificaciones técnica menciona que para los equipos de 60.000 BTU/h se debe tener en cuenta entre 5 y 15 metros de cable para la conexión.

- Significa que debemos conectar los equipos a las llaves Termo magnéticas ya existentes previo paso de los cables por electro ductos existentes?
- se debe presupuestar el cableado trifásicos para los de 60.000 BTU/h con llaves termo magnéticas?
- No se menciona la cantidad de cables necesarios para los equipos de 24.000 BTU/h.- Podrían aclarar metros necesarios, y si se necesita llave termo magnética? Y si estos irán por electro ductos existente en el sitio o serán a través de canaletas plásticas.

Respuesta para los Items 1, 2 y 3:

- Los equipos deben ser instalados con sus respectivas llaves termomagnéticas, cableado y electroductos, por consiguiente ese costo debe ir incluido en el precio final a cotizar.
- En relación a la cantidad de cable a utilizar es un promedio de 5 a 15 metros, como se menciona en las Especificaciones Técnicas.

Se da lectura al contenido de la presente acta, con lo cual se da por terminado el acto para la apertura de sobres oferta, siendo las nueve y treinta horas. Firmando en prueba de conformidad los presentes en tres (3) ejemplares del mismo tenor y a un sólo efecto.-

Carlos A. Arrua Duarte
Jefe de Sección
Poder Judicial - Alto Paraná

Lic. Nelcy González
Jefe de Sección
Vi C. J. Alto Paraná