ACLARACIONES Nº 01

Observamos inconsistencias entre el Punto 34 del Anexo B, plazo de entrega de los bienes y el Plan de Entregas del Anexo C. Recomendamos subsanar dichas inconsistencia.

La entrega de bienes será 15 días corridos a partir de la firma de la Orden de Compra.

*Con relacion al ítem 1, donde el PBC solicita Conexión Inalámbrica Wi-Fi (Estandar IEEE 802.11a/g/n integrado). Solicitamos respetuosamente sea aceptado Conexión inalámbrica Wi-Fi (Estandar IEEE 802.11 b/g/n integrado), considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Se aceptarán además de lo solicitado en la Carta de Invitación equipos con las especificaciones solicitadas.

*Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Conector de Acoplamiento. Solicitamos respetuosamente éste punto sea opcional, considerando que no es un estándar para éste tipo de equipos y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Se aceptarán además de lo solicitado en la Carta de Invitación equipos con las especificaciones solicitadas.

*Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita Tecnología: Interactiva con tiempo de transferencia menor a 10 ms. Solicitamos respetuosamente se aceptado Tecnología: Interactiva con tiempo de transferencia menor o igual a 10 ms, considerando que la diferencia es ínfima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

La Convocante se mantiene en lo solicitado en la Carta de Invitación.

*Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita Voltaje nominal: 100/110/120/230/240V ±25% .Solicitamos respetuosamente sea aceptado Voltaje nominal: 230/240V ±10% , considerando que es el estándar de fabricación para nuestro país, debido a que el voltaje que manejaDO es de 220V ±10% y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Se aceptarán además de lo solicitado en la Carta de Invitación equipos con las especificaciones solicitadas.

*Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita Rango regulación: 165V AC ~ 275V AC .Solicitamos respetuosamente sea aceptado Rango regulación: 175V AC ~ 275V AC , considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

La Convocante se mantiene en lo solicitado en la Carta de Invitación.

*Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita Tiempo de transferencia: <10 ms . Solicitamos respetuosamente se aceptado Tiempo de transferencia: <=10 ms, considerando que la diferencia es ínfima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

La Convocante se mantiene en lo solicitado en la Carta de Invitación.

*Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita Conector salida: 4 o más salidas sobre batería tipo NEMA. Solicitamos respetuosamente se aceptado Conector salida: 4 o más salidas sobre batería tipo C13, considerando que la diferencia es minima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Se aceptarán además de lo solicitado en la Carta de Invitación equipos con las especificaciones solicitadas.

*Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita Compatibilidad: Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows 7/Windows 8. Solicitamos respetuosamente se aceptado opcional Compatibilidad: Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008, considerando que son Sistemas Operativos desfasados y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

La Convocante se mantiene en lo solicitado en la Carta de Invitación.

*Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita Pantalla: LCD. Solicitamos que en este punto sea aceptado Indicador Led, debido a que dicha tecnología es menos conflictiva, permite un mayor ahorro de consumo de energía y no altera el monitoreo del estado del ups, ni su respectivo rendimiento.

Se aceptarán además de lo solicitado en la Carta de Invitación equipos con las especificaciones solicitadas.

*Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita Indicadores LCD: AC Normal (verde). Cargador de batería (amarillo). Modo batería (rojo). Botón On-Off . Solicitamos que en este punto sea aceptado el tipo de indicador led con el color o formato propio de cada ups, debido a que las diferentes marcas de UPSs tienen diferentes formatos o colores en sus indicadores, no obstante no se altera el monitoreo del estado del ups ni el rendimiento, dando también así mayor participación de parte de los oferentes.

Se aceptarán además de lo solicitado en la Carta de Invitación equipos con las especificaciones solicitadas.

FACULTAD de ODONTOLOGIA U.N.C. CORONEL OVIEDO - PARAGUAY