DIRECCIONES
AV. ESPAÑA N° 1268
TELEFONO N° 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (591-21) 212371 ANDE PY
TELEFAX: 201051 - Dpto. de Compras

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5679/2012

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HIDROMETEOROLOGICOS

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 1

Asunción, 07 de mayo de 2012

AL OFERENTE:

Señores:

Hemos recibido de uno de los Oferentes, la siguiente consulta referente a la **Contratación Directa Nº 5679/2012**, cuya respuesta damos a continuación:

CONSULTA Nº 1

¿Está definida por Ande la ubicación de cada una de las estaciones? En caso de estar definida por Ande rogamos indicar las coordenadas.

RESPUESTA Nº 1

No es necesario conocer las coordenadas. La ANDE realizara la instalación de los equipos en cada estación.

CONSULTA Nº 2

¿Se deben incluir cerramientos o enmallados para proteger los equipos? Estos es, un cercado en el terreno donde se instalaran los equipos por ejemplo.

RESPUESTA Nº 2

No es necesario incluir cerramientos. La ANDE ya cuenta con estaciones malladas o cerradas.

CONSULTA Nº 3

¿El suministro de energía debe hacerse con Paneles Solares o se cuenta en cada estación con suministro de energía eléctrica?

RESPUESTA Nº 3

No es necesario incluir en la oferta paneles solares, los equipos serán instalados en estaciones que cuentan con energía eléctrica.

CONSULTA Nº 4

Con relación al Ítem 1.1 Software: Cuando se habla de transmisión de datos en tiempo real, significa que las estaciones deben estar transmitiendo a una PC en una estación central en tiempo real, e incluir los medios de comunicación (enlaces de microondas, fibras ópticas, etc., necesarios para la transmisión de datos)? O bien, la consola estaría conectada a un PC y se hace un reporte de datos permanente? O bien, el software deberá tener solamente la capacidad de transmitir en tiempo real?

RESPUESTA Nº 4

Lo solicitado se refiere a la transmisión de datos de la consola a la PC. (USB o Wireless).

Atentamente,

Ing. Carlos A. Miglio R.
Responsable UOC / ANDE