essap

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ACLARACION 02– LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 07/2016– ADQUISICIÓN CAÑOS Y ACCESORIOS DE PLASTICOS.-". ID N° 304947

Asunción 13 de setiembre del 2016

Consulta:
Con respecto al ítem N°57
TORNILLO CON TUERCA ½ X 2 X ¼ ACERADO
Queremos saber si se puede aceptar:
TORNILLO CON TUERCA ½ X 2 ½ ACERADO

Respuesta:
Se puede aceptar sin inconveniente TORNILLO CON TUERCA ½ X 2 ½ ACERADO, con la siguiente OBSERVACION: La longitud del cuello del tornillo (Parte lisa del cuerpo o cuello) no deberá ser mayor de 1" o 2,5 cm.

Consulta:
Punto 6. KIT CABALLETE PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS:
En el punto 7 del cuadro de los componentes del kit figura el "…accesorio de compresión de ¾ rosca macho" Consultamos si el accesorio de compresión puede dejar de ser cotizado con el Kit.

Respuesta:
El accesorio de compresión de ¾" rosca macho no es necesario cotizar con el Kit

Abg. Victoria Palacios
Asesora U.O.C.
ESSAP