Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DOC Nº 745/17
Asunción, 5 de octubre de 2017

Señor
SANTIAGO JURE
Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en respuesta a la Nota DNCP/DNC/Nº 24.958/2017 de fecha 3 de octubre de 2017, mediante la cual se realiza observaciones respecto al llamado de la **Contratación Directa Nº 25/17 "Servicio de Readecuación de Recinto de Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa" - ID Nº 336.279**, a fin de informar cuanto sigue:

Punto 1: Se remite a través del SICP la Adenda Nº 1 en la cual se incluye en la Sección DDLC la leyenda sugerida.

Punto 2: Respecto al requerimiento de experiencia, se aclara que el mismo obedece los trabajos de readecuación que en su mayoría tienen trabajos de refacción o readecuación del tipo de obra civil tipo conforme se podrá observar en la planilla de bienes y servicios del Anexo C - Especificaciones Técnicas. En ese sentido, la Sub Gerencia de Mantenimiento de la Planta de Villa Elisa, ha aclarado que el servicio requerido para los recintos de los tanques D5 901 y D5 902, existentes en la citada planta, están construido con pavimento de hormigón armado con canal a cielo abierto, para que en caso de derrame de Fuel Oil sea evacuado rápidamente a los registros metálicos preparado para el efecto y de ahí directamente a la pileta de tratamiento, que por los años de uso se ha deterioro en varios sectores del pavimento de hormigón armado.

Por lo tanto el objetivo de los trabajos es realizar mantenimiento general readecuándolo para su mejor funcionamiento y como se va realizar demoliciones del piso de hormigón armado en los sectores requeridos, también se aprovechará para reforzarlo con viga encadenado de hormigón armado bajo tierra, por dicho motivo solicitamos obreros calificado en hormigón armado, aclarando finalmente que los trabajos es de mantenimiento y no una obra nueva.

Esperando haber dado respuesta a las observaciones, nos despedimos de Ud., muy atentamente.

Abg. Carlos G. Becker P.
Director
Dirección Operativa de Contrataciones