PAC N°: 314.858

ACLARACIÓN N° 02

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 59/2016 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL M.S.P. Y B.S."**, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

1. **CONSULTA**

1. Pregunta:
EN SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS:
Especificaciones Técnicas
DICE: Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores eléctricos de 63 a 315kva. De 400 a 500kva de 600 a 1600kva.
DEBIDO QUE LA DIFERENCIA ENTRE UNA POTENCIA Y OTRA PUEDE SER MUI SIGNIFICATIVA Y VARIAR MUCHO LOS COSTOS ENTRE UNA Y OTRA SE SOLICITA QUE SE DESCLOSE LAS POTENCIAS.

RESPUESTA: El oferente debe remitirse a la Adenda N° 08.-

2. **CONSULTA**

2- Pregunta:
EN SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS:
EN LA PLANILLA QUE SE DEBERA PRESENTAR PARA LOS MANTENIMIENTOS.
SE REFIERE A A GENERADORES NO TRANSFORMADORES.
SE SOLICITA ACLARAR

RESPUESTA: El oferente debe remitirse a la Adenda N° 02 y 03

3. **CONSULTA**

3 Pregunta:
EN SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS:
Especificaciones Técnicas

EN EL PUNTO N° 16 REFIERE A A PROVISION E INSTALACION DE FUSIBLE DE MT.

EN EL PUNTO N° 17 SE REFIERE A PROVISION E INSTALACION DE SECCIONADOR MT.

FAVOR ACLARAR SE EL FUSIBLE MT Y SECCIONADOR MT SON PARA INTERIOR O EXTERIOR.

EN EL PUNTO N° 20 SE REFIERE A "SECADO DE LA ESTRUCTURA A 90°C.
FAVOR DE ESPECIFICAR A QUE ESTRUCTURA SE REFIERE.

EN EL PUNTO N° 23 SE REFIERE A "PROVISION E INSTALACION DE AISLADOR DE PORCELANA EN MT"
FAVOR DE ESPECIFICAR A QUE TIPO DE AISLADOR SE REFIERE.
EN EL PUNTO N°24 SE REFIERE A " PROVISION E INSTALACION DE AISLADOR DE PORCELANA EN BT"
FAVOR DE ESPECIFICAR QUE TIPO DE AISLADOR SE REFIERE.

RESPUESTA: El oferente debe remitirse a la Adenda N° 08.-

4. **CONSULTA**

4 – Pregunta:
EN ANEXO 3 PLANILLA DE PRECIOS DE REFIERE A MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS.
SOLO CONTEMPLA UNA COLUMNA PARA MONTOS UNITARIOS-
SE SOLICITA MODIFICAR DICHA PLANILLA .

RESPUESTA: El oferente deberá ajustarse a lo establecido al PBC.

5. **CONSULTA**

5- Pregunta:
EN ANEXO 3 PLANILLA DE PRECIOS DE REFIERE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES SIN ESPECIFICAR LA POTENCIA O LOCALIDAD.
FAVOR DE ESPECIFICAR POTENCIA Y LUGAR DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO PARA PODER CALCULAR LAS DISTANCIAS Y EL VALOR DEL TRANSPORTE.

RESPUESTA: El oferente debe remitirse a la Adenda N° 08.-

6. **CONSULTA**

EN SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS:
Especificaciones Tecnicas
NO CUENTA CON UNA COLUMNA DONDE SE ESPECIFIQUE LOS VALORES DE LOS SUMINISTROS REQUERIDOS.

RESPUESTA: El oferente debe remitirse a la Adenda N° 02 y Adenda N° 03.-

7. **CONSULTA**

EN EL PUNTO 2.10 "PROVISION DEL SERVICIO" REFIERE A UN PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE ES DE 5 DIAS.
DEBIDO QUE SE TRATA DE HOSPITALES Y ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA LOS CORTES DE ENERGIA.
SE SOLICITA AMPLIAR EL PLAZO PARA MÍNIMO 20 DIAS.

RESPUESTA: El oferente debe remitirse y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condicones.-

Asunción, 22 de Febrero de 2016.-